









Legenda:

- | | |
|---|--------------------------------|
|  | stávající venkovní vedení VO |
|  | demontované venkovní vedení VO |
|  | stávající betonový sloup |
|  | stávající dřevěný sloup |
|  | stávající svítidlo VO |
|  | demontované svítidlo VO |
|  | demontovaný betonový sloup VO |
|  | demontovaný dřevěný sloup VO |

— Napěťová soustava: TN-C, 3+PEN, 3x230 / 400V, 50Hz

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000 - 4: automatickým odpojením od zdroje v sítích TN

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000 - 5 - 51: AA8, AB8, AD4, AE4, AF2, AN3, AQ3, AS2, BB2, BC2



ELEKTROŠTIKA, s.r.o.
U Družstva Ideál 13, 140 00 Praha 4
tel: 261 214 027, 241 413 334
IČO: 48041122, DIČ: CZ48041122

Investor:

Město Černošice
Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
IČO: 00241121, DIČ: CZ00241121

Odpovědný projektant:
Tomáš Procházka

| |
|---------------------|
| Vedoucí projektant: |
|---------------------|

Hlavní projektant:
Ing. Ludvík Štika

Datum:
11 / 2025

Číslo stavby:

Obsah:

Černošice, Revoluční - VO

Demontáže

| | |
|---------|----------------|
| Stupeň: | Číslo zakázky: |
| DPZ+DPS | D25076 |

Měřítka:
1:500

Číslo výkresu:

D.3

VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA. ŠÍŘENÍ NEBO REPRODUKOVÁNÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA JE NEPŘÍPUSTNÉ.