

Dobrý den paní inženýrko,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. na Vaše dotazy sdělujeme následující:

1. zda v době vydání sdělení č.j. MUCE 275069/2025 OVM ze dne 12. 12. 2025, ve kterém úřad uvedl, že „nedisponuje informací o aktuálním zatížení ČOV Vestec“, byl součástí spisové dokumentace úřadu dokument „Provozní řád ČOV Vestec“ z listopadu 2022 (autor AQUA CONTACT). Pokud ano, žádám o informaci, zda tento PMŘ byl úřadem pravomocně schválen + dokument o schválení

Odpověď:

V době vydání sdělení č.j. MUCE 275069/2025 OVM ze dne 12. 12. 2025, ve kterém úřad uvedl, že „nedisponuje informací o aktuálním zatížení ČOV Vestec“, nebyl součástí spisové dokumentace úřadu dokument „Provozní řád ČOV Vestec“ z listopadu 2022 (autor AQUA CONTACT). Tento provozní řád je součástí spisové dokumentace až potom, co si jej úřad vyžádal v březnu 2026. Vodoprávní úřad není od r. 2019 příslušný ke schvalování Provozních řádů. Provozní řád má mít provozovatel u sebe. Vodoprávní úřad si jej vyžádal, obdržel jej a přiřadil do spisu.

2. kopii rozhodnutí nebo souhlasu, kterým úřad povolil instalaci doplňkových kyslíkových roštů v nitrifikačních nádržích ČOV Vestec a jejich technologické napojení na zásobník kapalného kyslíku v areálu Agro Jesenice. Pokud takové rozhodnutí nebylo vydáno, žádám o sdělení, zda úřad vede v této věci řízení o nápravných opatřeních.

Odpověď:

Instalace doplňkových kyslíkových roštů v nitrifikačních nádržích obecní ČOV nepodléhá povolení podle nového stavebního zákon (zákon č. 283/2021 Sb.) ani vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb.). Jedná se o změnu technologie, která nevyžaduje stavební povolení. Proto úřad nevede žádné řízení o nápravných opatřeních.

3. sdělení, zda úřad v rámci stanoviska k návrhu Změny č. 1 ÚP Vestec (veřejné projednání 4. 11. 2025) uplatnil požadavek na prokázání, že nově navrhované zastavitelné plochy nepřekročí tento stanovený limit 7 340 EO.

Odpověď:

Neuplatnil.

4. Disponuje úřad odborným posouzením nebo stanoviskem, které by potvrzovalo, že nárůst zátěže vyvolaný Změnou č. 1 ÚP (při započtení stávajícího zatížení z průmyslové výroby mrazíren) je v souladu s povolenou hydraulickou a biologickou kapacitou recipientu Olšanský potok? Pokud ano, žádám o jeho kopii.

Odpověď:

Disponuje. Jedná se o Vyhodnocení vlivů změny č. 1 územního plánu Vestec na udržitelný rozvoj území dle přílohy č. 4 zákona č. 283/2021 Sb., který úřad zasílá v příloze.

S pozdravem

**Bc. Veronika
Bělohoubková**
vedoucí
vodního
hospodářství



Městský úřad Černošice - Odbor stavební
úřad, oddělení vodního hospodářství
Podskalská 19, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 724 171 906
veronika.belohoubkova@mestocernosice.cz
www.mestocernosice.cz
