



Poznámka:

- původní přijímač HDO pro blokování spotřebičů bude demontován a nahrazen přijímačem ve 4Q elektroměru
- je třeba doplnit ovládací relé OR (ovládá stykač S), dle požadavku ČEZ Distribuce a.s.
- je třeba doplnit vypínač Q01, dle požadavku ČEZ Distribuce a.s.
- nově bude instalován přijímač HDO pro ovládání výkonu FVE v krocích 0/100% - zakresleno v poloze bez regulace výkonu FVE
- maximální zatížení kontaktů přijímače HDO je 200mA
- jistič FA100 - max. 6B/1
- barevné označení vodičů:
 - L1,2,3 - černá, hnědá, šedá
 - PEN - zeleno-žlutý
 - N - světle modrý

<div>ATELIER</div> <div>DEK</div>	VILADŮM PRO UČITELE		
	p.č. 2668/5, 2668/6, 2668/12, k.ú. Černošice		
projektant: DEKPROJEKT s. r. o. Tiskařská 257/10, 108 00 Praha tel.: +420 234 054 284		objednatel: MĚSTO ČERNOŠICE Karlštejnská 259, 252 28 Černošice IČ: 00241121	
stupeň dokumentace: Dokumentace pro společné povolení		část dokumentace: D.1.4.1 Instalace FVE	obsah výkresu: Rozvaděč RE - úprava
vypracoval: Ing. Antonín Navrátil	zodpovědný projektant: Bohumil Sýkora		paré:
kontroloval: Ing. Leoš Martiš	Pořadové číslo v deníku autorizované osoby:		číslo výkresu: D.1.4.1.09
formát: A2	datum: únor 2022	měřítko:	č. zakázky: 2022-001322-LM