



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKŮ

U – UMÝVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ; 2xROHOVÝ VENTIL 3/4", 520mm NAD PODLAHOU; STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE; MOSAZNÝ LAHVOVÝ SIFON 3", 32mm CHROM, 470mm NAD PODLAHOU
WC – WC KERAMICKÉ ZÁVESNÉ BÍLÉ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM; PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM MODUL PRO WC, INTEGROVANÝ ROHOVÝ VENTIL 1/2" (1000mm NAD PODLAHOU) VČETNĚ ODPADNÍHO KOLÉNE 90° DN40 (220mm NAD PODLAHOU); SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA NA 4,5–9,0 LITRŮ
S – SPRCHOVÁ VANIČKA; ZASTĚNÁ SPRCHOVÁ PLASTOVÁ DVEŘE POSUVNÉ DVOUDÍLNĚ; SPRCHOVÁ PÁKOVÁ NASTĚNNÁ BATERIE CHROM; SPRCHOVÝ SET CHROM (RUČNÍ SPRCHA Ø80mm, SPRCHOVÁ TYČ 900mm, HADICE 1750mm); SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ VENTIL ODTOK DN40
P – KERAMICKÝ URINÁL S VNĚJŠÍM PŘIPOJENÍM TLAČÍTKOVÉ BATERIE A SPODNÍM VÝVODEM NA SIFON; SAMOUZAVÍRACÍ TLAČÍTKOVÝ PÍSOŘOVÝ VENTIL VČETNĚ PŘIPOJOVACÍ TRUBIČKY A KRYTKY, PROVEDENÍ CHROM; PÍSOŘOVÝ SIFON, MANŽETA, ODPAD 40mm, BÍLÝ
VL – VÝLEVKÁ KERAMICKÁ ZÁVESNÁ BÍLÁ S PLASTOVOU MRÍŽKOU; PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM MODUL PRO VÝLEVKU, VČETNĚ ODPADNÍHO KOLÉNE 90° DN50(225mm NAD PODLAHOU); BATERIE NASTĚNNÁ PÁKOVÁ S DLOUHÝM RAMÍNKEM 1200mm NAD PODLAHOU
D – DŘEZ, TYP, OSAZENÍ, NÁPOJENÍ ATD. BUDE URČENO DLE NÁVRHU ČAJOVÉ KUCHYNKY – PŘEDPOKLAD: 2xROHOVÝ VENTIL 3/4", 520mm NAD PODLAHOU; STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE; MOSAZNÝ LAHVOVÝ SIFON 3", 32mm CHROM, 470mm NAD PODLAHOU

VŠE POUZE NÁVRH, PŘESNÝ TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA, PŘÍPADNĚ ÚPRAVY NÁPOJENÍ DLE SKUTEČNÉHO TYPU ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKŮ.

STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY V č.m. 1.12, 1.13, 1.15 DOPOJENY STÁVAJÍCÍM POTRUBÍM – VÍZ PŘEDCHOZÍ ETAPA VÝSTAVBY/REKONSTRUKCE.

LEGENDA VODOVODU

ZAKRESLENÉ POZICE TRUBNÍCH ROZVODŮ, ARMATUR A ZAŘÍZENÍ JSOU POUZE SCHEMATICKE.

- — — STÁVAJÍCÍ STUDENÁ VODA (SV)
- — — STÁVAJÍCÍ CÍRкулACE TV (C)
- — — STÁVAJÍCÍ TEPLÁ VODA (TV)
- — — STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ VODOVOD (PV)
- — — NOVÁ STUDENÁ VODA (SV)
- — — NOVÁ TEPLÁ VODA (TV)

TLOUŠŤKA IZOLACE			
TV/CV		SV	
20x3,4	30 mm	20x2,8	25 mm
25x4,2	30 mm	25x3,5	25 mm
32x5,4	35 mm	32x4,4	30 mm
40x6,7	40 mm	40x5,5	30 mm
50x8,6	30 mm	50x6,9	25 mm

V PŘÍPADĚ NUTNOSTI MŮŽE BÝT TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE V PODLAŽE ZMĚŠENÁ.

POTRUBÍ VEDENO V PŘEDSTĚNĚ, V DŘÁŽCE VE STĚNĚ, PŘÍPADNĚ POD STROPEM, V PODHLEDU.

V NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH BUDOU UMÍSTĚNY AUTOMATICKÉ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY, V NEJNÍŽŠÍCH VYPOUŠTĚCÍ KOHOUTY.

STÁVAJÍCÍ VODOMĚR PRO MĚŘENÍ SPOTŘEBY SV, VČETNĚ STÁVAJÍCÍ VODOMĚRNÉ SESTAVY VE STÁVAJÍCÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTĚ NENÍ SOUČÁSTÍ TETO PD.

LOKÁLNÍ PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY U VÝTOKŮ – ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ O OBJEMU 160 LITRŮ PRO VÝTOKY NA SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ A V KUCHYNI, MALÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE V ÚČEBNÁCH A V ČAJOVÝCH KUCHÝNÁCH VŽDY PRO JEDEN VÝTOK.
PŘED OHŘÍVAČI POJISTNĚ, UZAVÍRACÍ A VYPOUŠTĚCÍ ARMATURY DLE POŽADAVKU VÝROBCE OHŘÍVAČE.
NA VÝTOCÍCH PŘÍSTUPNÝCH ZÁKŮM BUDE MAXIMÁLNÍ TEPLOTA VYTEKAJÍCÍ VODY OMEZENA NASTAVENÍM MAXIMÁLNÍ TEPLOTY V OHŘÍVAČI V ÚČEBNÁCH RESP. OMEZOVAČEM MAXIMÁLNÍ TEPLOTY PŘED VÝTOKY NA SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ PRO ŽÁKY (WC DÍVKY, WC CHLAPCI, HYG. KABINA, WC INV.+D.). NASTAVENÍ MAXIMÁLNÍ TEPLOTY BUDE BLOKOVÁNO NA 45°C.

POLOHY A MATERIÁL STÁVAJÍCÍCH TRUBNÍCH VEDENÍ NÁPOJOVANÝCH NOVÝM POTRUBÍM SV NUTNO OVĚRIT VČETNĚ DIMENZE A STAVU FUNKČNOSTI.

REVIZE č.:
POPIS:

DATA:

POLOHOPIŠ: LOKÁLNÍ / JTSK
VÝŠKOPIS: LOKÁLNÍ +0.00 = 230,51 BPV
DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍ VLASTNOSTÍ FIRMY ČEDE STUDIO, S.R.O.

STUPEŇ: DOKUMENTACE
PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 405/2017 Sb.

Č. ZÁKAZKY: 22-177
DATA: 31. 5. 2023
MĚŘÍTKO: 1:50
FORMAT: 900 x 500
DATA TISKU:
ARCHITECTONICKÝ NÁVRH: Ing. Jan ICHA
GENERALNÍ PROJEKTANT: Ing. Martin PEKÁREK
ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP: Ing. Martin PEKÁREK
ZODPOVĚDNÁ OSOBA ČÁSTI: Ing. Martin PEKÁREK
VYPRACOVÁV: Ing. Michal VÍŠNÁ
ZADAVATEL PROJEKTU: Město Černošice
Karlejská 259, 252 28 Černošice
STAVBA: ZS Komenského - rekonstrukce střechy, osazení učen, výhledu a sálén.
Komenského 77, 252 28 Černošice

PARLADINE BUDIA
CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO
ČEDE STUDIO, s.r.o., KUMENŤSKÁ 22
119 00 PRAHA 1, TEL: 222 241 222
ČEDE STUDIO, s.r.o., KUMENŤSKÁ 22
119 00 PRAHA 1, TEL: 222 241 222

Č. ČÁSTI: D.1.4a
Č. VÝKRESU: 08.

datum: 22.03.2023 12:17
verze: 9/24/24