



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKŮ

U – UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ; 2xROHOVÝ VENTIL 3/4", 520mm NAD PODLAHOU; STOJANKOVÁ PAKOVÁ BATERIE; MOSAZNÝ LAHVOVÝ SIFON 3", 32mm CHROM, 470mm NAD PODLAHOU  
WC – WC KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ BÍLÉ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM; PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM MODUL PRO WC, INTEGROVANÝ ROHOVÝ VENTIL 1/2" (1000mm NAD PODLAHOU) VČETNĚ ODPADNÍHO KOLÉNE 90° DN40 (220mm NAD PODLAHOU); SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA NA 4,5–9,0 LITRŮ  
S – SPRCHOVÁ VANIČKA; ZASTĚNA SPRCHOVÁ PLASTOVÁ, DVEŘE POSUVNÉ DVOUDÍLNĚ; SPRCHOVÁ PAKOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE CHROM; SPRCHOVÝ SET CHROM (RUČNÍ SPRCHA Ø80mm, SPRCHOVÝ TYČ 900mm, HADICE 1750mm); SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ VENTIL ODTOK DN40  
P – KERAMICKÝ URINAL S VNĚJŠÍM PŘIPOJENÍM TLAČÍTKOVÉ BATERIE A SPODNÍM VÝVODEM NA SIFON; SAMOUZAVÍRACÍ TLAČÍTKOVÝ PISOÁROVÝ VENTIL VČETNĚ PŘIPOJOVACÍ TRUBIČKY A KRYTKY, PŘÍPOJENÍ CHROM; PISOÁROVÝ SIFON, MANŽETA, ODPAD 40mm, BÍLÝ  
VL – VÝLEVKY KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ BÍLÁ S PLASTOVOU MRÍŽKOU; PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM MODUL PRO VÝLEVKU, VČETNĚ ODPADNÍHO KOLÉNE 90° DN50(225mm NAD PODLAHOU); BATERIE NÁSTĚNNÁ PAKOVÁ S DLOUHÝM RAMÍNKEM 1200mm NAD PODLAHOU  
D – DŘEZ, TYP, OSAZENÍ, NÁPOJENÍ ATD. BUDE URČENO DLE NÁVRHU ČAJOVÉ KUCHYNKY – PŘEDPOKLAD: 2xROHOVÝ VENTIL 3/4", 520mm NAD PODLAHOU; STOJANKOVÁ PAKOVÁ BATERIE; MOSAZNÝ LAHVOVÝ SIFON 3", 32mm CHROM, 470mm NAD PODLAHOU

VŠE POUZE NÁVRH, PŘESNÝ TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA, PŘÍPADNĚ ÚPRAVY NÁPOJENÍ DLE SKUTEČNÉHO TYPU ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKŮ.

STAVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY V č.m. 1.12, 1.13, 1.15 DOPOJENY STAVAJÍCÍM POTRUBÍM – VIZ PŘEDCHOZÍ ETAPA VÝSTAVBY/REKONSTRUKCE.

LEGENDA VODOVODU

ZAKRESLENÉ POZICE TRUBNICH ROZVODŮ, ARMATUR A ZAŘÍZENÍ JSOU POUZE SCHEMATICKÉ.

— — —	STAVAJÍCÍ STUDENÁ VODA (SV)
— — —	STAVAJÍCÍ CÍRKULACE TV (C)
— — —	STAVAJÍCÍ TEPLÁ VODA (TV)
— — —	STAVAJÍCÍ POŽÁRNÍ VODOVOD (PV)
— — —	NOVÁ STUDENÁ VODA (SV)
— — —	NOVÁ TEPLÁ VODA (TV)

TLOUŠTKA IZOLACE	
TV/CV	SV
20x3,4	30 mm
25x4,2	30 mm
32x5,4	35 mm
40x6,7	40 mm
50x8,6	50 mm

V PŘÍPADĚ NUTNOSTI MŮŽE BÝT TLOUŠTKA TEPELNÉ IZOLACE V PODLAZE ZMĚNĚNÁ.

POTRUBÍ VEDENO V PŘEDSTĚNĚ, V DŘÁŽCE VE STĚNĚ, PŘÍPADNĚ POD STROPEM, V PODHLEDU.

V NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH BUDOU UMÍSTĚNY AUTOMATICKÉ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY, V NEJNÍŽŠÍCH VYPOUŠTĚČÍ KOHOUTY.

STAVAJÍCÍ VODOMĚR PRO MĚŘENÍ SPOTŘEBY SV, VČETNĚ STAVAJÍCÍ VODOMĚRNÉ SESTAVY VE STAVAJÍCÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTĚ NENÍ SOUČÁSTÍ TĚTO PD.

LOKÁLNÍ PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY U VÝTOKŮ – ELEKTRICKÝ ZASOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ O OBJEMU 160 LITRŮ PRO VÝTOKY NA SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ A V KUCHYNĚ, MALÉ ZASOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE V UČEBNÁCH A V ČAJOVÝCH KUCHÝNKÁCH VŽDY PRO JEDEN VÝTOK.

PŘED OHŘÍVAČI POJISTNĚ, UZAVÍRACÍ A VYPOUŠTĚČÍ ARMATURY DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE OHŘÍVAČE.

NA VÝTOCÍCH PŘÍSTUPNÝCH ŽÁKŮM BUDE MAXIMÁLNÍ TEPLOTA VYTEKAJÍCÍ VODY OMEZENÁ NASTAVENÍM MAXIMÁLNÍ TEPLoty V OHŘÍVAČI V UČEBNÁCH RESP. OMEZOVÁNEM MAXIMÁLNÍ TEPLoty PŘED VÝTOKY NA SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ PRO ŽÁKY (WC DÍVKY, WC CHLAPCI, HYG. KABINA, WC INV.+D.). NASTAVENÍ MAXIMÁLNÍ TEPLoty BUDE BLOKOVÁNO NA 45°C.

POLOHY A MATERIÁL STAVAJÍCÍCH TRUBNICH VEDENÍ NÁPOJOVANYCH NOVÝM POTRUBÍM SV NUTNO OVĚRIT VČETNĚ DIMENZE A STAVU FUNKČNOSTI.

REVIZE č.:  
POPIS:

DATUM:

POLOHOPIŠ: LOKÁLNÍ / JTSK  
VÝŠKOPIS: LOKÁLNÍ ±0,00 = 230,51 BPV  
DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍ VLASTNOSTÍ FIRMY ČEDE STUDIO, S.R.O.

STUPEŇ: DOKUMENTACE  
PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ  
Příloha č. 8 k výkresu č. 405/2017 Sb.

Č. ZAKÁZKY: 22-177  
DATUM: 31. 5. 2023  
MĚRITKO: 1:50  
FORMAT: 900 x 500  
DATUM TISKU: -----  
ARCHITECTONICKÝ NÁVRH:  
Ing. Jan ICHA  
GENÉRALNÍ PROJEKTANT:  
Ing. Martin PEKÁREK  
Ing. Jan KLIMEŠ  
ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP:  
Ing. Martin PEKÁREK  
ZODPOVĚDNÁ OSOBA ČÁSTI:  
Ing. Martin PEKÁREK  
VYPRACOVÁV:  
Ing. Michal VÍŠNÝ  
ZADAVATEL PROJEKTU:  
Město Černošice  
Karlejská 259, 252 28  
Černošice  
STAVBA:  
ZS Komenského - rekonstrukce střechy,  
osazení učeben, výhledu a šaten,  
Komenského 77, 252 28 Černošice  
ČÁST DOKUMENTACE:  
DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ  
ZDRAVOTNÍ TECHNIKA  
NÁZEV VÝKRESU:  
PŮDORYS 3.NP - POKROVÍ  
VODOVOD

PARADIGMA BUDOV  
CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO  
ČEDE STUDIO, S.R.O., KUMENSKÁ 22  
110 00 PRAHA 1, TEL: 222 241 222  
Č. ČÁSTI:  
D.1.4a  
Č. VÝKRESU:  
11.

13.03.2023 12:57 9/30.04