



OBVOD STŘECHY	108,6 m
LPS II/SVODY	10 m TOLERANCE +-20%
POLOMĚR VALÍCÍ SE KOULE / LPS III	30m
OBVOD STŘECHY	108,6 / LPS II 10 = 10,86
POČET SVODŮ	11

DOSTATEČNÁ VZDÁLENOSŤ	
- NA VZDUCHU	0,57m
- BETON, CIHLA, DŘEVO	1,13m

SS - svorka spojovací
SK - svorka křížová
SO - svorka okapová
SP - svorka připojovací
SZ - svorka zkušební
OU - ochranný úhelník
TZ - závěděcí tyč
PV15 - podpěra vedení na hřebenače
PV22 - podpěra vedení pro střešní krytinu
PV01 - podpěra vedení do zdiva
PV21 - podpěra vedení pro ploché části
PV23 - podpěra vedení na plechové střechy
PV32 - podpěra vedení na kovové konstrukce
PVO - podpěra vedení na okap

[illegible]