

SEVEROVÝCHOD
DVORNÍ FASÁDA

Hromosvod /LPS - systém ochrany před bleskem/ dle ČSN 62305 ed.2
Objekt bude zařazen do třídy LPS - II. / školy, supermarkety, katedrály/
Jímací vedení bude tvořeno drátem AlMgSi 8mm
Jímací soustava bude přizemněna příslušným počtem svodů na venkovní
uzemnění. Vzdálenost mezi svody třída LPS II. = 10m. Odchytky od
vzdáleností mezi svody jsou přípustné v toleranci ±20 %, pokud střední
vzdálenosti odpovídají tabulce LPS /dle ČSN 62305/.
Podpěry vedení budou voleny dle použité krytiny
Bude provedeno napojení na jímací soustavu veškerých kovových
součástí.

REVIZE č.:	DATUM:	.2021
POLOHOPIŠ:		
VÝŠKOPIS: LOKÁLNÍ ±0,00 = 230,55 BPV		
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím I. CEDE Studio, s.r.o.		
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ		
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 405/2017 Sb.		
Č. ZAKÁZKY:	21-044	PAR:
DATUM:	5.11.2021	
MĚŘÍTKO:	1:50	
FORMÁT:	1050x420	
HLAVNÍ ARCHITEKT	---	---
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	Ing. Martin PEKÁREK	PEKÁREK
Ing. Jan KLIMČEK	CEDE Studio, s.r.o., KLIMENTSKÁ 22, 110 00 PRAHA 1, TEL: 222 241 222	
ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP	Ing. Martin PEKÁREK	
VEDOUcí PROJEKTANT ČÁSTI	Martin PEKÁREK	
VYPRACOVAL	Martin PEKÁREK	
OBJEDNATEL PROJEKTU:	Město Černošice	
Č. STAVBY:	Č. ČÁSTI:	
ELEKTRO ČÁST	D.14.g.h	
NÁZEV VÝKRESU:	Č. VÝKRESU:	
VALIVÁ KOULE - 1	3.8	