

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi-bp.cz, ops-reditel@nipi.cz, banka
2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

CEDE Studio, s.r.o.

Mašínova 808/17
182 00 Praha - KobylisyVaše žádost ze dne, značka:
08.01.2024
002 41 121Naše značka:
139240007Vyřizuje:
Ing. Miroslav Jasinskýdne:
11.01.2024**Věc: ZŠ Komenského - rekonstrukce střechy, dostavba učeben, výtahu a šaten****Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Černošice

Stavebník: MĚSTO ČERNOŠICE, Karlštejská 259, 252 28 Černošice, IČO: 002 41 121

Projektant: CEDE Studio, s.r.o., Mašínova 808/17, 182 00 Praha 8, IČO: 267 64 822

Datum: 10/2023, rev. 01/2024

č. z. - - - -

Předmětem předložené dokumentace je změna dokončené stavby. Stavba slouží pro vzdělávání, konkrétně jako základní škola, první stupeň. Vestavba podkroví rozšíří stávající dvě učebny na celkem tři učebny, kabinet a WC zázemí. V 1.NP vznikají šatny. Účel užívání není měněn. V rámci revize PD byla zvětšena šířka bezbar. WC na 1 600 mm, byla vyznačena madla na dveřích na hlavních komunikačních trasách a byly doplněny skříňky pro imobilní žáky v šatnách.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ustanovení § 2 odst. 1) písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání územního a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že realizace bezbariérového řešení bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, ke které bude povinně přizván zástupce NIPI bezbar. prostředí o.p.s..

S pozdravem

Ing. Miroslav Jasinský, odborný konzultantAdr. střediska: Plzeňská 26/40, 353 02 Mariánské Lázně
606631332, miroslav.jasinsky@centrum.cz**Ing. Miroslav Jasinský, odborný konzultant**
Adr. střediska: Mariánské Lázně
606631332, miroslav.jasinsky@centrum.cz

Činnost je realizována za podpory

**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**