



**Poznámka:**

- žebříky jsou provedeny z válcovaných uzavřených profilů z korozivzdorné oceli (1.4301)
- příčle jsou s protiskluzovou úpravou
- kotvení do stavebních konstrukcí chemickými kotvami
- ukončení ochranného okruží je nutné koordinovat s otevíráním dodaných vodotěsných dveří

AUTORIZACE:	INVESTOR:	 Město Černošice Karlštejská 259, 252 28 Černošice tel.: 221 982 512, investice@mestocernosice.cz IČ: 00241121	
	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	 SERVIS ISA s.r.o. Markypova 2707/10, 193 00 PRAHA 9 tel.: 222365391, e-mail: info@servis-isa.cz IČO: 28945077	
	KOOPERANT:	 HADRABA, s.r.o. Chalúpeckého 1824, 252 63, Roztoky tel.: 603 586 997, email.: michal@hadraba.cz IČO: 029 40 540	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KRESLIL
MICHAL ŠKVÁRA		ING. MICHAL HADRABA	ING. MICHAL HADRABA
FÁZE PD: DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY			
KRAJ / K.Ú.: STŘEDOČESKÝ / K.Ú. ČERNOŠICE		ZAK. Č.	22Z-003
AKCE: Dostavba komory a obnova VDJ Vráž Černošice - Vráž		FORMÁT	2 xA4
		MĚŘÍTKO	1 : 25
		DATUM	listopad 2022
ČÁST PD: SO 01 - Vodojem - Stavebně architektonická část		ČÍSLO ČÁSTI	REVIZE
		D.1.1	
NÁZEV VÝKRESU: Navrhovaný stav žebřík do akumulace		Č.VÝKR.	PARÉ
		11	