



LEGENDA :

S1,S2, Sx - Svod
OÚ - Ochranný úhelník
SZ - Svorka zkušební
PV - Podpěra vedení
SO - Svorka okapová
JT - Jímací tyč 0,5 - 1,5 m
SU - Svorka univerzální

Třída LPS II,
Poloměr valivé koule = 30m
Normovaná rozteč svodů = 10m
Počet svodů = 6
Dostatečná vzdálenost S = 0,55 m

AUTORIZACE:	INVESTOR:	 Město Černošice Karlštejnská 259, 252 28 Černošice tel.: 221 982 512, investice@mestocernosice.cz IČ: 00241121	
	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	 SERVIS ISA s.r.o. Markypova 2707/10, 193 00 PRAHA 9 tel.: 222365391, e-mail: info@servis-isa.cz IČO: 28945077	
	KOOPERANT:	 4control s.r.o. Třebíčská 774, 594 01 Velké Meziříčí tel.: 725 000 120, e-mail: info@4control.cz IČO: 05841330	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KRESLIL
MICHAL ŠKVÁRA		Dočekalová, ČKAIT: 0003148	TOMÁŠ KLÁŠTERKA
FÁZE PD: DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY			
KRAJ / K.Ú.: STŘEDOČESKÝ / K.Ú. ČERNOŠICE		ZAK. Č.	030-2020
AKCE: Dostavba komory a obnova VDJ Vráž Černošice - Vráž		PARÉ	2xA4
		DATUM	srpen 2022
ČÁST PD: PS 04 - HROMOSVOD HROMOSVOD - Střecha		ČÍSLO ČÁSTI	REVIZE
		D.2.3-05	