k.ú. Černošice
obec: Černošice
kat. prac.:Praha - západ

ČS RADOTÍNSKÁ

ČOV

Berounka

Legenda

- nová kabelová vedení VO (ČEZ1 ALTERNO)
- stávající kabelová vedení VO
- nová kabelová vedení VO
- nová kabelová ochranka
- stávající vedení VO
- stroje veřejného osvětlení s výbojovými zdroji
- upravené (viz PLD-ZP/001) z celé nové kabelů VO
- stávající stroje VO - ZBRANITOVAT
- Ztráv stávajícího vedení VO
- stávající kabelové vedení VO - mimo stoupp
- kabelové vedení VO - ZBRANITOVAT
- zapojení nové VO (nové/old VO)

Legenda stávajících inženýrsky sítí:

- kabelové vedení vedení CETIN - zasaditelnou
- kabelové vedení vedení CETIN - nezasaditelnou
- stávající vodovod
- stávající kanalizace
- stávající plynovod
- CP plyn
- stávající kabelové vedení PN 22 kV (ČEZ)
- stávající kabelové vedení PN 22 kV (ČEZ)
- stávající kabelové vedení NN 0,4kV (ČEZ)

Poznámky:

1. Nové veřejné osvětlení bude provedeno kompletním novým přeložením kabelu, kabelovými svítidly veřejného osvětlení typu - s výbojovými zdroji. Pro napájení jednotlivých stožárů bude sloužit nové kabelové vedení VO, které bude vedeno v ochranných trubkách (TYPY NA BRAZI). Hlavním zdrojem bude jmat zapojeném v rozvodné skříni umístěné na stožáru veřejného osvětlení.
2. Kabely jsou uloženy do pevného, dvoukomůrkového a rovinatého tělesného pouzdra s vnitřním průměrem min. 110 mm. Kabelové vedení je vedeno v hloubce min. 0,7 m. Odstup 0
3. Kabelové vedení je vedeno v ochranném zdvoj-pouzdrě dle ČSN 73 6005.
4. Kabelové vedení v travnatém pásu je vedeno kolmo ČSN 73 6006-5/Z4. Kolmo, kabelové vedení je vedeno v ochranné trubce dle ČSN 73 6006-5/Z4.

Hlavní zdroj: PRC, ZVÝŠE, BUDE - NEV V. 00 00
Výchozí dle ČSN 33 2000 - 4 - 551 - automatické odpojení od přívoje z sítě: TN
Ochrana dle ČSN 33 2000 - 4 - 41 A 41 B 41 C 41 D 41 E 41 F 41 G 41 H 41 I

ELEKTROTEX a.s. Jiráskovo nám. 1, 460 01 Liberec 1 IČ: 25 12 42 87, DIČ: CZ 25 12 42 87 Zapsaná v OR u KS v Ústí n. L. oddíl B, vložka 1000		Hlavní Zemědělská 2, 140 00 Praha 4 - Nusle IČ: 25 12 42 87	
Objednatel: Investor: Jaroslav Tlas	Zhotovitel: Jaroslav Tlas	Hlavní projektant: Ing. Lukáš Tlas	Číslo zakázky: 2020/0001
Akce: Černošice, Radotínská - veřejné osvětlení			Datum: 2020
			Měřítko: 1:500
Koordinační situace			Číslo výkresu: 0.3
			Počet listů: 1

JAKOUB TYBA, STAVEBNÍ ÚŘAD, AUTOR A AUTORSKÁ