3.NP

MÍSTNOSTÍ	
ČÍSLO	NÁZEV
3.01	SCHODIŠŤOVÁ HALA
3.02	HALA
3.03	PERSONÁLNÍ
3.04	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CEST. RUCHU
3.05	KANCELÁŘ TAJEMNÍK
3.06	ZASEDACÍ MÍSTNOST MALÁ
3.07	ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
3.08	ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
3.09	WC ŽENY
3.10	WC MUŽI
3.11	KUCHYŇKA
3.12	SKLAD
3.13	KANCELÁŘ ODBORU FINANCÍ
3.14	KANCELÁŘ ODBORU FINANCÍ
3.15	KANCELÁŘ VEDOUCÍ ODBORU FINANCÍ
3.16	KANCELÁŘ ÚČETNÍ VYMAHAČ
3.17	CHODBA

V KAŽDÉ MÍSTNOSTI KDE BUDE DLE PROJEKTU MaR REGULACE TEPLOTY, BUDE ZA DVEŘMI PŘÍPRAVA PRO TERMOSTAT V ÚROVNI VYPÍNAČŮ MÍSTNOSTI

LEGENDA - SILNOPROUD :

- JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 16A, 230V, IP20,
- DVOJZÁSUVKA 16A, 230V, IP20,
- ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 16A, 230V, IP43
- ZÁSUVKA TŘÍFÁZOVÁ NA POVRCH, 16A, 400V
- PODLAHOVÁ KRABICE (6 MODULŮ, 4x ZÁSUVKA, 2x SLB)
- STROPNÍ SVÍTIDLO
- NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO
- BODOVÉ SVÍTIDLO
- ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO
- EXTERIÉROVÉ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO
- NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ S BATERIÍ
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, IP20 (1)
- VYPÍNAČ LUSTROVÝ, IP20 (5)
- VYPÍNAČ SCHODIŠŤOVÝ, IP20 (6)
- VYPÍNAČ DVOJITÝ SCHODIŠŤOVÝ, IP20 (6+6)
- VYPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, IP20 (7)
- POHYBOVÉ ČIDLO
- VÝVOD TŘÍFÁZOVÝ (NAPŘ. EL.TROUBA)
- VÝVODY 1F, (NAPŘ. DIGESTOŘ)
- RH BYTOVÝ ROZVÁDĚČ
- SP PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ SKŘÍŇ S RE
- SILOVÉ KABELY TYPU CYKY
- STOUPACÍ VEDENÍ
- OCHRANNÉ POSPOJENÍ KABELEM CY 4mm2

POZNÁMKA :

Výška umístění vypínačů a přepínačů – střed 1,1m nad podlahou. U všech výšek se rozumí – nad čistou podlahou.
Výška umístění zásuvek v obytných místnostech 0,2m od dolního okraje, v koupelně 1,2m nad podlahou
V kuchyni budou vývody a zásuvky pro kuchyňské spotřebiče umístěny podle montážních výkresů dodavatele kuch.linky.
U vývodů pro nástěnná svítidla ponechat volný konec kabelu cca 1,5m.
Zásuvky v koupelnách budou umístěny podle požadavků dodavatele (vpravo, vlevo a výška od podlahy),
avšak mimo zónu 2 koupelny.
Transformátory pro bodová svítidla budou uloženy v podhledu

REV	DATUM	POZNÁMKA	KRESLIL	KONTR.

STAVEBNÍK
MĚSTO ČERNOŠICE

PROJEKT
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
KARLŠTEJNSKÁ Č.P. 259
K.Ú. ČERNOŠICE 539139

ČÁST PROJEKTU / PROFESE
D.1.4.3
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. JAROSLAV JANEČEK
ZA CUKROVAREM 405, PLAŇANY
TEL.: +420 737 226 770
EMAIL: jaroslav.janecek@pmr.cz

PROJEKTANT
ING. JAROSLAV JANEČEK

±0,000 = 338,200 m n.m. B.p.v.

NÁZEV VÝKRESU
PŮDORYS 3.NP silnoproud

STAVEBNÍ OBJEKT

RAZÍTKO, PODPIS PARÉ

MĚŘÍTKO 1:100 10xA4 FORMÁT

STUPEŇ PROJEKTU
DPS

ČÍSLO VÝKRESU	ČÁST	ODDÍL	REVIZE
06	D.1.4.3		01

© jestico + whiles