



2.3.3 - KL TM 1500.600 - 350 W  
TRV/3, ARMATURA HM vč. hlavice  
eltopná vložka s regulací 300 W

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP					
ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	VÝMĚRA [m²]	ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	VÝMĚRA [m²]
UBYT_JEDNOTKA 2.01	2.1.1. ZÁVĚRŇ	5,82	2.4.1. ZÁVĚRŇ		5,81
	2.1.2. WC + KOUPELNA	3,88	2.4.2. KOUPELNA + WC		3,40
	2.1.3. OBÝVACÍ PROSTOR + KK	19,75	2.4.3. OBÝVACÍ PROSTOR + KK		16,82
	2.1.4. LOŽNICE	11,24	2.4.4. LOŽNICE		14,87
	2.2.1. ZÁVĚRŇ	3,50	2.5.1. ZÁVĚRŇ		6,08
UBYT_JEDNOTKA 2.02 (MEZONET)	2.2.2. SÁTKA	3,28	2.5.2. ZÁVĚRŇ + WC		4,21
	2.2.3. CHODBA	5,24	2.5.3. OBÝVACÍ PROSTOR + KK		18,49
	2.2.4. KOUPELNA + WC	2,59	2.5.4. KOUPELNA + WC		15,09
	2.2.5. SCHODIŠTĚ	4,54	2.5.5. LOŽNICE		15,09
	2.2.6. OBÝVACÍ PROSTOR + KK	30,22	2.10. VERNIKOVNÍ CHODBA		66,50
UBYT_JEDNOTKA 2.03	2.2.7. TOČKA PRO VÝSTUP	32,38			
	2.3.1. ZÁVĚRŇ	7,50			
	2.3.2. SÁTKA	1,81			
	2.3.3. KOUPELNA + WC	3,91			
	2.3.4. LOŽNICE	13,64			
UBYT_JEDNOTKA 2.04	2.3.5. OBÝVACÍ PROSTOR + KK	30,68			

## LEGENDA

- HLAVNÍ ROZVOD TOPNÉ VODY 55/40°C - MĚDĚNÉ POTRUBÍ
- UBYT\_JEDNOTKOVÝ ROZVOD TOPNÉ VODY 55/45°C - MĚDĚNÉ POTRUBÍ
- ROZVOD PODLAHOVÉHO TOPENÍ 45/40°C

- BU X.X REGULACNÍ UZEL**
- vyzářovací ventil
  - kalotimer
  - uzavírací ventil s pohonem ovládaný prostorovým termostatem
  - rozdělovač podlahového topení

VILADŮM PRO UČITELE	
p.č. 2668/5, 2668/6, 2668/12, k.u. Černošice	
Investor:	MĚSTO ČERNOŠICE
Karlštejská 259, 252 28, Černošice	
Architekt:	
Ing. arch. David Starý	
david.starý@starypartner.cz	
Generální projektant:	
STARÝ PARTNER	Senovážná 996/6, Praha 1, 110 00
	tel.: 222 311 691, 222 312 735
	starypartner@starypartner.cz

Stupeň: DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ	
Zpracovával část:	
Vypracoval:	Zakázka č.: 37/2021
Ing. Iva Mědlíková	Datum: 02/2022
Projektant:	Počet listů: 6x A4
Ing. Iva Mědlíková	Měřítko: 1:75
Část dokumentace:	Č. část: Stav objekt
Zařízení pro vytápění	D.1.4.2a S002
Obsah výkresu:	Č. výkresu: Pate:
2.NP podlahové vytápění	05