



**Legenda:**

- nové kabelové vedení VO
- stávající kabel. vedení VO
- vedení SEK
- vedení plyn RWE
- vedení ČEZ NN/VN
- stožár ocel. UZM 8-133/108/89
- s výložníkem UZB 1-1500 Z a svítidlo Marut S G1 ME 7K0 727 CLO AD
- stožár stávající



Bude dodržena ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  
 Napěťová soustava: 3+PEN stř. 50Hz, 400V, TN-C  
 Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 automatickým odpojením od zdroje v sítích TN  
 Prostedí dle ČSN 332000-5-51 ed.3: AB8, AD4, AE3, AF2, AN3, AQ3, BC2

<b>ELEKTRO - MAJER</b> 252 31 Všenory, K Montané 42 IČO: 12372285 Tel.: 602 460 099	Projektant:	Jiří Majer
	Datum:	11/2020
Název stavby: Černošice, Dr. Janského veřejné osvětlení v úseku Vrážská - Školní Situace	Stupeň:	DPS
	Měřítko:	1:500
	Číslo přílohy:	C.1
	Číslo paré:	
Investor: Město Černošice		