



Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství
Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
zivotni@mestocernosice.cz

Dle rozdělovníku

oprávněná úřední osoba: Bc. Petra Jankovičová
telefon: 221 982 202
e-mail: petra.jankovicova@mestocernosice.cz
stran: 2
spis. zn.: S-MUCE 32619/2015 OZP/V/Ja
č. j.: MUCE 33987/2015 OZP/V/Ja

V Praze dne 11.6.2015

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., podaná dne 4.6.2015

Ve věci žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, doručené dne 4.6.2015, vodoprávní úřad sděluje,

že ze spisové dokumentace vyplývá, že vodovod Hvozdy – Masečín je vodovodem pro veřejnou potřebu – pro zásobování obyvatel pitnou vodou.

Vodovod Hvozdy – Masečín je zásobován vodou ze studny na pozemku č. parc. st. 378 v kat. ú. Masečín. Trvalý provoz studny v osadě Hvozdy a původní odběr podzemní vody byl povolen rozhodnutím ONV Praha – západ č. j. Vod.235-3154/87-La dne 28.9.1987. Pásma hygienické ochrany vodního zdroje byla vyhlášena rozhodnutím ONV Praha – západ pod č.j. Vod.235-6886/89-ČÍ ze dne 20.4.1989, podkladem pro jeho stanovení je „Návrh ochranného pásma zdroje pitné vody – kopané studny – v nivě Vltavy“. V textové části je zmínka o napojení objektů v osadě Hvozdy na „veřejný vodovod“. Ve spise je i rozhodnutí ONV Praha – západ vod. 235-1601/88-La ze dne 14.4.1988, kterým byl schválen „Provozní řád veřejného vodovodu Masečín – Hvozdy“.

Platné povolení k odběru podzemní vody bylo vydáno vodoprávním úřadem dne 7.10.2008 pod č. j. ŽP/MEUC-072859/2007/V/Dvo-R. Řízení o povolení uvedeného nakládání s podzemními vodami bylo vedeno na základě žádosti městyse Štěchovice. O povolení odběru bylo požádáno za účelem zásobování obyvatelstva – úpravy na pitnou vodu pro veřejný vodovod, počet zásobovaných obyvatel 274, kategorie upravitelnosti vody A2, což znamená, že musí být upravována na vodu pitnou.

Stavba vodovodu Hvozdy je vodovodem, na který se vztahuje zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a má být užíván k zásobování obyvatel pitnou vodou. Vodoprávní úřad dále sděluje, že nemá k dispozici aktuální rozbory vzorků odebírané vody, k provádění těchto rozborů je zodpovědný vlastník, resp. provozovatel vodovodu v rámci provozování vodovodu v pravidelných intervalech.



Vlastníkovi vodovodu náleží povinnost údržby stavby v řádném technickém stavu po celou dobu její existence, tj. provádění prací, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její užitelnost.

Městský úřad Černošice

odbor životního prostředí
pracoviště Podskalská 19
120 00 Praha 2

⑤

otisk úředního razítka



Bc. Petra Jankovičová
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:

Doporučeně na dodejku:

- 1) JUDr. Tomáš Uzel, Dlouhá 16, 110 00 Praha 1 (datovou schránkou)
- 2) OŽP – spisy/Ja

