



Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství
Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
zivotni@mestocernosice.cz

Dle rozdělovníku

oprávněná úřední osoba: Ing. Václav Čokrt
telefon: 221 982 217
e-mail: vaclav.cokrt@mestocernosice.cz
počet stran: 2
sp.zn.: S-MUCE 10502/2014 OŽP/V/Čo
č.j.: MUCE 13537/2014 OŽP/V/Čo-ZS

Praha dne: 11.3.2014

Věc: Likvidace srážkových vod novostavby rodinného domu na č.parc. 644/81 v kat.ú. Vestec u Prahy

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Černošice, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti paní [redacted] nar. [redacted] bytem [redacted] zastoupené na základě plné moci Ing. [redacted] vydává podle ust. § 104 odst. 9 vodního zákona a ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), závazné stanovisko, kterým

s o u h l a s í

s likvidací srážkových vod ze střechy rodinného domu na č.parc. 644/81 v kat.ú. Vestec u Prahy a ze zpevněných ploch u domu dle předložené dokumentace, vypracované v květnu a červnu roku 2012 Ing. Veronikou Studynkovou a Ing. Tomášem Pátkem - ČKAIT 1200937, za této podmínky:

- výplň navrhované vsakovací jímky, tvořená dle projektu lomovým kamenem, musí být po svém obvodu chráněna proti zanesení jemnějšími frakcemi z okolí – bude provedeno obalení výplně vsakovací jímky geotextilií; obdobně bude provedeno oddělení geotextilií mezi vrstvou makadamu a štěrkopísku a zeminou, resp. orníci.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Černošice obdržel dne 24.2.2014 žádost paní [redacted] nar. [redacted] zastoupené na základě plné moci [redacted] o vydání závazného stanoviska dle § 104 odst. 9 vodního zákona s likvidací srážkových vod ze střechy rodinného domu na č.parc. 644/81 v kat.ú. Vestec u Prahy a ze zpevněných ploch u domu.

Dle předložené projektové dokumentace budou srážkové vody ze střechy rodinného domu a ze zpevněných ploch u rodinného domu odváděny do jímky o užitém objemu cca 2 m³. Z jímky bude přebytečná voda odváděna do vsakovací jímky. Dle předloženého výkresu bude vsakovací jímka provedena následovně: Bude proveden výkop válcového tvaru o

hloubce 3 m a o průměru 3 m. Prostor výkopu bude až do úrovně 1 m pod terénem vyplněn lomovým kamenem (t.j. objem kamenné výplně min. 14 m³; retenční objem cca 4 m³). kamenná výplň vsakovací jámky bude dle výkresu kryta vrstvou makadamu a štěrkopisku o mocnosti 0,5 m a povrchovou vrstvou ornice o mocnosti 0,5 m.

Žadatel předložil tyto doklady:

- plnou moc,
- geologický průzkum a zařídění základových zemín, včetně doporučení pro návrh vsakovacího objektu a a zhodnocení vlivu zasakování na vodní režim z dubna roku 2012 - RNDr. Radek Procházka, Ph.D. – odborná způsobilost v hydrogeologii a inženýrské geologii č. 2174/2012, Lesní 1079, 252 29 Dobřichovice,
- projektovou dokumentaci, kterou v květnu a červnu roku 2012 vypracovali Ing. Veronika Studynková a Ing. Tomáš Pátek, Tyršova 598, Lipník nad Bečvou – autorizovaný inženýr a soudní znalec pro pozemní stavby - ČKAIT 1200937.

Jedná se o stavbu, která se dotýká zájmů podle vodního zákona ve smyslu ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona, proto vodoprávní úřad vydává toto závazné stanovisko.

Při posouzení otázky možnosti ovlivnění zájmů chráněných ustanoveními vodního zákona a k němu vydaných prováděcích předpisů předmětnou stavbou vodoprávní úřad zjistil, že je možné závazné stanovisko ke vsakování srážkových vod udělit, za předpokladu realizace vsakovací jámky o kubaturách dle předloženého výkresu a za předpokladu, že bude respektována podmínka tohoto závazného stanoviska.

P o u č e n í

Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí vydanému podle zvláštního předpisu ve věci samé. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení.

otisk úředního razítka

Ing. Václav Čokrt
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:

Doporučeně na dodejku:

1) 

Na vědomí:

2) Stavební úřad Jesenice, Budějovická 303, 252 42 Jesenice (datovou schránkou)

3) Obec Vestec, Vestecká 3, 252 42 Vestec (datovou schránkou)

4) OŽP - spisy/Čo

Kontrolováno a schváleno vedoucí odboru JUDr. Markétou Fialovou
(podpis je pouze na originálu písemnosti, který je založen ve spise)

.....