



Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství
Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
zivotni@mestocernosice.cz

Paní



(datovou schránkou)

oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Landovská
Telefon: 221 982 486
E-mail: ivana.landovska@mestocernosice.cz
počet stran: 2
sp.zn.: S-MUCE 18028/2017 OZP/V/La
č.j.: MUCE 20998/2017 OZP/V/La

Praha, dne 3.4.2017

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní [REDACTED],

Městský úřad Černošice, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad s pravomocí speciálního stavebního úřadu podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 20.3.2017 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

K Vaší žádosti Městský úřad Černošice sděluje:

K bodu 1.:

V letech 2010 - 2017 vydal vodoprávní úřad na žádost města Mníšek pod Brdy následující rozhodnutí o dodatečných povolení staveb vodních děl:

S-MUCE 58641/2011 OZP/V/La, č.j. MUCE 65816/2011 OZP/V/La, ze dne 22.11.2011, pro stavbu "Splašková kanalizace Rymaně - stoka I, výtlač 3, čerpací stanice". Jednalo se o dodatečné povolení změny stavby "Splašková kanalizace Rymaně", povolené rozhodnutím č.j. ŽP/MEUC-07160/2008/V/R-La ze dne 16.4.2008, kdy v rámci této stavby došlo k tomu, že její část byla posunuta a zasáhla tak na pozemky, které nebyly součástí stavebního povolení.

S-MUCE 18470/2012 OZP/V/La, č.j. MUCE 40829/2012 OZP/V/La ze dne 25.9.2012, pro stavbu "Stoka splaškové kanalizace na pozemku č. parc. 2714/57 v kat. ú. Mníšek pod Brdy".

S-MUCE 34357/2014 OZP/V/La, č.j. MUCE 44354/2014 OZP/V/La, ze dne 11.8.2014, pro stavbu "Odlučovač ropných látek, dešťová kanalizace - sběrný dvůr tříděného odpadu, kat. ú. Mníšek pod Brdy". Stavba sběrného dvora byla povolena jako obecná stavba Stavebním úřadem Mníšek pod Brdy. Město Mníšek pod Brdy zapomnělo, že odlučovač ropných látek (včetně navazující dešťové kanalizace) je vodní dílo a podléhá samostatnému povolení vodoprávního úřadu. Tato skutečnost byla zjištěna v rámci žádosti o kolaudaci areálu sběrného dvora a město požádalo o dodatečné povolení.



S-MUCE 25112/2014 OZP/V/La, č.j. MUCE 63949/2014 OZP/V/La, ze dne 18.11.2014, pro stavbu "Vodovodní řad a stoka splaškové kanalizace, ulice K Rybníčku, kat. ú. Mníšek pod Brdy".

S-MUCE 36027/2016 OZP/V/La, č.j. MUCE 63927/2016 OZP/V/La, ze dne 19.9.2016 pro stavby "starých vodohospodářských sítí". Město Mníšek pod Brdy ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářských sítí nechalo zpracovat pasporty a provést technickou revizi vodohospodářských sítí ve městě, ke kterým se nepodařilo dohledat stavební povolení, a následně požádalo o dodatečné povolení těchto sítí.

S-MUCE 65284/2016 OZP/V/La, č.j. 10074/2017 OZP/V/La, ze dne 14.2.2017. V rámci řízení o dodatečném povolení staveb uvedených v předchozím odstavci byla zjištěna ještě další nepovolená větve vodovodu v Rymaních.

Veškerá výše uvedená rozhodnutí posílá Městský úřad Černošice přílohou. Každá jednotlivá stavba je podrobněji řešena v odůvodněních rozhodnutí.

K bodu 2.:

Stavbou kanalizace bez stavebního povolení město Mníšek pod Brdy porušuje stavební předpisy, je to v rozporu s vodním zákonem a se stavebním zákonem. Když stavební úřad zjistí existenci nepovolené stavby, zahájí řízení o její odstranění. Stavebník má možnost do 30 dnů od zahájení řízení o odstranění stavby podat žádost o její dodatečné povolení.

Dle § 129 odst. 3 stavebního zákona, stavbu provedenou bez rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním lze dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její vlastník prokáže, že

- a) není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území,
- b) není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje,
- c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem.

Splnění písmene a) - tedy skutečnost, že stavba není v rozporu s územním plánem v dotčeném území, se dokládá vyjádřením obecného stavebního úřadu podle § 15 odst. 2 stavebního zákona. (Splnění písmen b) a c) se zjišťuje v průběhu řízení o dodatečném povolení stavby.)

K bodům 3. a 4.:

Na pozemcích č. parc. 352/2, 331/3 a 334/4 v kat. ú. Stříbrná Lhota nebyla povolena Městským úřadem Černošice žádná stavba, tedy ani stavba kanalizace. Neexistuje ani jiné vodoprávní rozhodnutí týkající se těchto pozemků.

Ing. Ivana Landovská
oprávněná úřední osoba

Co.: OŽP – spisy/La



Městský úřad Černošice

Odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství
pracoviště: Podskalská 19, 120 00 Praha 2

oprávněná úřední osoba: Ing.Ivana Landovská
telefon: 221 982 486
e-mail: podatelna@mestocernosice.cz
počet stran: 3

Spis. zn.: S-MUCE 18470/2012 OZP/V/La
Č. j.: MUCE 40829/2012 OZP/V/La

Dle rozdělovníku

Praha dne: 25.9.2012

Věc: Stoka splaškové kanalizace na pozemku č. parc. 2714/57 v kat. ú. Mníšek pod Brdy.

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Černošice, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad s pravomocí speciálního stavebního úřadu podle §106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 115 vodního zákona rozhodl o žádosti města Mníšek pod Brdy, IČ 00242748, CZ-NACE 841100, sídlem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, ze dne 27.4.2012, t a k t o :

v y d á v á s e d o d a t e č n é s t a v e b n í p o v o l e n í

podle § 129 odst. 2 stavebního zákona k vybudování vodního díla,

na pozemku č. parc. 2714/57 v kat. ú. Mníšek pod Brdy, v kraji Středočeském, okrese Praha – západ, městě Mníšek pod Brdy, ČHP: 1-09-04-008, ČHGR 6250, č. útvaru podzemních vod 62500:

Splašková kanalizace [441] pro veřejnou potřebu,

gravitační stoka

Stoka	Materiál	DN	Délka
BI	PP ULTRA RIB1 SN8	300	48,3 m

včetně: 1 ks revizní šachty betonové DN 1000

účel: Odvádění odpadních vod z rodinných domů na ČOV Mníšek pod Brdy.

Povolení se uděluje za těchto podmínek, jejichž splnění zajistí investor stavby:

- 1) Splašková kanalizace bude sloužit pro veřejnou potřebu, správu, údržbu a provoz bude zajišťovat vlastník prostřednictvím osoby s povolením k provozování vydaným krajským úřadem v souladu s § 6 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
- 2) Kanalizace bude doplněna do schváleného kanalizačního řádu města Mníšek pod Brdy.

Účastníky řízení podle § 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů jsou: město Mníšek pod Brdy, IČ 00242748, sídlem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy.

Námítky účastníků řízení nebyly vzneseny.

O d ů v o d n ě n í

Stavba stoky B1 byla vybudována městem Mníšek pod Brdy jako investorem bez projednání a povolení vodoprávního úřadu v červenci 2010 v rámci akce Vodovod a splašková kanalizace, obytná zóna 11D v lokalitě Za Silnicí, kat. ú. Mníšek pod Brdy, jejímž investorem byla společnost OS real, s.r.o., IČ 28265106, sídlem Haškova 17, 638 00 Brno. Jedná se o prodloužení stoky B o 48,3 m v ulici k domu č.p. 352. Na stoce je vybudována 1 koncová revizní šachta a místo napojení do stoky B je rovněž v revizní šachtě.

O dodatečné povolení této stavby požádal investor dne 27.4.2012.

Podle § 129 odst. 2 stavebního zákona lze stavbu vybudovanou bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její vlastník prokáže, že stavba není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o územní asanaci, že není provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje, a že není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem.

Vodoprávní úřad řízení o dodatečném povolení stavby usnesením přerušil, protože žádost neobsahovala vyjádření stavebního úřadu dle § 15 odst. 2 stavebního zákona o souladu stavby se záměry územního plánování v lokalitě. Vodoprávní úřad zároveň zahájil řízení o odstranění této stavby, které do doby ukončení řízení o dodatečném povolení přerušil.

Žádost byla doplněna. Stavebník doložil vyjádření SÚ Mníšek pod Brdy, č.j. SÚ 4395/12-696/2012-Min ze dne 11.5.2012, že stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území. Stavebník oznámil, že stavba je dokončena a požádal o kolaudační souhlas.

Vodoprávní úřad opatřením č.j. MUCE 35578/2012 OZP/V/La ze dne 27.8.2012 oznámil zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a zároveň stanovil termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby na den 18.9.2012. Námítky bylo možno uplatnit nejpozději v termínu ústního jednání.

Námítky účastníků řízení nebyly vzneseny.

Při kontrolní prohlídce bylo zjištěno, že stoka B1 gravitační splaškové kanalizace je dokončena bez vad a nedodělků.

Byly předloženy následující doklady:

- dokumentace skutečného provedení stavby
- geodetické zaměření skutečného provedení
- vyjádření SÚ Mníšek pod Brdy, č.j. SÚ 4395/12-696/2012-Min ze dne 11.5.2012
- smlouva o stavbě kanalizace na pozemku č. parc. 2714/57 v kat. ú. Mníšek pod Brdy ze dne 18.4.2012
- doklad o likvidaci odpadu
- protokoly o tlakových zkouškách kanalizace a výsledky kamerové kontroly
- certifikáty, prohlášení o shodě
- expertní list ke stavbě
- doklad o odborné způsobilosti stavbyvedoucího
- stavební deník.

Ke stavbě je třeba následujícího pozemku:

č.parc.	vlastník
2714/57 v kat. ú. Mníšek pod Brdy	OS real, s.r.o., Haškova 17, 638 00 Brno

přímé určení polohy stavby:

	začátek		konec	
	Y	X	Y	X
stoka B1	757843,21	1066431,61	757888,09	1066413,77

Po posouzení stavby z hlediska zájmů a cílů územního plánování, ochrany životního prostředí, dodržení obecných technických požadavků na výstavbu, jakož i podkladů a dokladů předložených stavebníkem, dospěl Městský úřad Černošice k závěru, že dodatečné povolení stavby je možno vydat.

Nebyly shledány důvody bránící bezpečnému užívání stavby, proto vodoprávní úřad zároveň vydává **kolaudační souhlas** k užívání vodního díla: gravitační stoka splaškové kanalizace B1 na pozemku č. parc. 2714/57 v kat. ú. Mníšek pod Brdy.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat podle § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Černošice.

otisk úředního razítka

Ing. Ivana Landovská
oprávněná úřední osoba

Toto rozhodnutí se účastníkům řízení neuvedeným v rozdělovníku tohoto rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 115 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 5 stavebního zákona a musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Černošice, pracoviště Podskalská 19, Praha 2 po dobu 15 dnů.

.....
vyvěšeno dne

.....
razítko obce

.....
sejmuto dne

Rozdělovník:

Účastníci řízení doporučeně do vlastních rukou:

1. město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy (datovou schránkou)

Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:

2. SÚ Mníšek pod Brdy (datovou schránkou)

Na vědomí:

3. 1. SČV, a.s., Ke Kablu 971, Praha 10, pracoviště Příbram, Novohospodská (datovou schránkou)
4. MěÚ Mníšek pod Brdy (datovou schránkou)
5. MěÚ Černošice – k vyvěšení na úřední desku
6. OŽP – spisy/La

Kontrolováno a schváleno vedoucí odboru JUDr. Markétou Fialovou
(podpis je pouze na originálu písemnosti, který je založen ve spisu)

.....

Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství
Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
zivotni@mestocernosice.cz

Dle rozdělovníku

oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Landovská
telefon: 221 982 486
e-mail: ivana.landovska@mestocernosice.cz
počet stran: 5
Spis. zn.: S-MUCE 25112/2014 OZP/V/La
Č.j.: MUCE 63949/2014 OZP/V/La

Praha dne 18.11.2014

Věc: Vodovodní řad a stoka splaškové kanalizace, ulice K Rybníčku, kat.ú. Mníšek pod Brdy.

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Černošice, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 115 vodního zákona rozhodl o žádosti Města Mníšek pod Brdy, IČ 00242748, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, CZ-NACE 841100, ze dne 6.5.2014, t a k t o :

I. vydává se dodatečné povolení stavby
podle § 129 odst. 2 stavebního zákona, vodních děl,

1) vodovod – místní, zásobovací síť, pro veřejnou potřebu:

	průměr	délka	materiál
vodovodní řad	80 mm	80,5 m	PE100 SDR 17 PN 10

velikost zásobovaného spotřebiště: 20 obyvatel
včetně: 1 ks podzemního hydrantu,
účel: zásobování obyvatelstva pitnou vodou,

2) splašková kanalizace, pro veřejnou potřebu:
gravitační

	materiál	DN	délka
stoka	PVC SN8	250 mm	150,5 m

včetně: 3 ks revizních šachet plastových DN 400, 1 ks plastové revizní šachty DN 800,
účel: odvádění odpadních vod na ČOV Mníšek pod Brdy,

na pozemcích č.parc. 1937/17, 1755/5, 1755/1, 1754/3, 1754/1 v kat.ú. Mníšek pod Brdy, v kraji Středočeském, okrese Praha-západ, městě Mníšek pod Brdy, č.hg.r. 6250, č.h.p. 1-09-04-008, č. útvaru podzemních vod 62500,

Povolení se uděluje za těchto podmínek, jejichž splnění zajistí vlastník stavby:

- 1) Do kanalizace nesmí být zaústěny žádné balastní vody. Zaústěné splaškové vody nesmí překročit hodnoty povoleného znečištění uvedené v kanalizačním řádu města Mníšek pod Brdy.
- 2) Vodovod a splašková kanalizace budou sloužit pro veřejnou potřebu, vztahuje se na ně zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích), správu, údržbu a provoz bude zajišťovat vlastník prostřednictvím osoby s povolením k provozování vydaným krajským úřadem v souladu s § 6 tohoto zákona.
- 3) Stoka splaškové kanalizace bude doplněna do kanalizačního řádu města Mníšek pod Brdy.

II. nařizuje se zkušební provoz podle § 115 odst. 2 stavebního zákona pro vodní dílo

vodovod dle výroku I. 1)

na dobu do 30.9.2015,

účel: ověření tlakových poměrů ve vodovodu.

Zkušební provoz vodovodu se nařizuje s těmito podmínkami, jejichž splnění zajistí vlastník:

- 1) Před ukončením zkušebního provozu vlastník vodovodu podá vodoprávnímu úřadu návrh na vydání kolaudačního souhlasu. K žádosti doloží vyhodnocení zkušebního provozu z hlediska tlakových poměrů.
- 2) Pokud tlakové poměry v této části sítě nebudou vyhovující pro zásobování obyvatelstva vodou, bude zároveň s vyhodnocením zkušebního provozu předložen návrh na opatření pro zlepšení tlakových poměrů. V případě, že bude potřeba vybudovat novou stavbu, bude předložena zdejšímu vodoprávnímu úřadu žádost o stavební povolení, včetně projektové dokumentace a potřebných příloh dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníkem řízení podle § 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je: město Mníšek pod Brdy, IČ 00242748, sídlem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Černošice obdržel dne 6.5.2014 žádost Města Mníšek pod Brdy, IČ 00242748, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy o dodatečné povolení stavby vodovodního řádu a stoky splaškové kanalizace v ulici K Rybníčku v kat.ú. Mníšek pod Brdy.

Z předložené projektové dokumentace „Mníšek pod Brdy – ul. K Rybníčku – vodovod a kanalizace“, kterou v lednu 2014 vypracoval Ing. Jiří Blahna a ověřil Ing. Karel Švejkovský, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0004969, bylo zjištěno:

Jedná se o prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace v ulici K Rybníčku ke stávajícím nemovitostem, které dosud nebyly napojeny na vodovodní a kanalizační síť města, pro 20 obyvatel.

Nový vodovodní řad je napojen na stávající vodovod z PE DN 100, nová stoka je napojena do stávající šachty na pozemku č.parc. 1937/17 (hřiště). Vodovod a kanalizace jsou v souběhu.



Nový vodovod je z materiálu PE100 DN 80 SDR17 PN10, délky 80,5 m., na konci trasy je osazen podzemní hydrant. Vodovodní řad není navržen pro požární účely.

Nová stoka je z potrubí PVC DN 250, SN8, délky 150,5 m, na trase jsou 3 revizní šachty plastové DN 400, pro zátěž 40 t, poklapy plné, litinové.

Při křížení a souběhu se stávajícími podzemními sítěmi (sdělovací kabely Telefonica O2, NN – podzemní a nadzemní vedení ČEZ Distribuce, VN podzemní vedení ČEZ Distribuce, plynovod) je dodržena ČSN 73 6005.

Dle § 129 odst. 3 stavebního zákona, stavbu provedenou bez rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním lze dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její vlastník prokáže, že

- a) není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území,
- b) není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje,
- c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem.

Bylo vydáno vyjádření SÚ Mníšek pod Brdy č.j. MMpB-SÚ/2163/14-358/2014-Pet ze dne 3.3.2014, že stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

K žádosti bylo doloženo vyjádření provozovatele, spol. 1. SčV, a.s., č.j. TÚP/048/14/MN ze dne 17.4.2014, ve kterém je uvedeno, že vzhledem k tlakovým poměrům ve stávající vodovodní síti je odběr pitné vody z nového vodovodu podmíněn zajištěním dostatečných tlakových poměrů, které je nutné ověřit zkušebními provozem vodovodu. Dle výsledků zkušebního provozu bude navrženo řešení na posílení tlaku vody ve vodovodní síti.

Stavebník oznámil, že stavba je dokončena a požádal o vydání kolaudačního souhlasu.

Městský úřad Černošice oznámil opatřením č.j. MUCE 30109/2014 OZP/V/La ze dne 2.6.2014 zahájení řízení. V souladu s § 129 odst. 2 a § 112 odst. 1 stavebního zákona stanovil termín ústního jednání spojeného s ohledáním na místě. Jednání na místě proběhlo dne 17.6.2014. Protože stavebník oznámil, že stavba je dokončena a požádal zároveň o vydání kolaudačního souhlasu, byla dne 17.6. zároveň provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby.

Při ohledání na místě bylo zjištěno, že stavba je dokončena, vybudována dle předložené projektové dokumentace. Stavba byla vybudována investorem Městem Mníšek pod Brdy a zhotovitelem společností 1. SčV, a.s. bez stavebního povolení. Provozovatel, společnost 1.SčV, a.s., vyslovil souhlas s nařízením zkušebního provozu vodovodního řadu, pro ověření tlakových poměrů, na dobu 1 roku. V závěru ústního jednání bylo konstatováno, že vodoprávní úřad vydá rozhodnutí a kolaudační souhlas po doložení chybějících dokladů, tj. protokolu o rozboru vzorku vody a stanoviska Krajské hygienické stanice.

Chybějící doklady byly doloženy dne 13.11.2014.

Ke stavbě studny je třeba následujících pozemků:

č.parc.	vlastník
1937/17 v kat.ú. Mníšek pod Brdy	Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
1755/5 v kat.ú. Mníšek pod Brdy	
1755/1 v kat.ú. Mníšek pod Brdy	
1754/3 v kat.ú. Mníšek pod Brdy	
1754/1 v kat.ú. Mníšek pod Brdy	

Náklady stavby: 700 000 Kč.



Přímé určení polohy stavby:

	začátek		konec	
	Y	X	Y	X
vodovod	757355,75	1064718,25	757333,92	1064644,13
kanalizace	757365,69	1064792,12	757334,66	1064645,57

Byly předloženy následující doklady:

- projektová dokumentace
- vyjádření SÚ Mníšek pod Brdy č.j. MMpB-SÚ/2163/14-358/2014-Pet ze dne 3.3.2014
- geodetické zaměření skutečného provedení
- předávací protokol
- potvrzení o likvidaci odpadu
- čestné prohlášení o použitých výrobcích
- prohlášení o shodě, certifikáty
- prohlášení o čistotě potrubí
- zápis o tlakové zkoušce vodovodu a proplach a dezinfekce
- protokoly o zkouškách těsnosti kanalizace
- osvědčení o autorizaci vedení stavby
- protokol o kontrole signálního vodiče
- rozhodnutí o povolení provozování
- vyjádření správců podzemních sítí ke stavebnímu povolení
- stanovisko KHS Stř. kraje zn. KHSSC/9091/2014 ze dne 11.3.2014 a KHSSC/38071/2014 ze dne 13.11.2014
- protokol o rozboru vzorku vody
- stanovisko HZS Stř. kraje ev.č. PZ-114-2/2014/PD ze dne 24.3.2014
- vyjádření 1. SčV, a.s. č.j. TÚP/048/14/MN ze dne 17.4.2014 a
- vyjádření archeologa ze dne 16.6.2014
- doklad o zaplacení správního poplatku 7000 Kč.

Na základě všech zjištěných skutečností vodoprávní úřad rozhodl jak je ve výroku uvedeno.

Městský úřad Černošice vyjadřuje podle § 129 odst. 4 stavebního zákona souhlas s užíváním stavby stoky splaškové kanalizace v ulici K Rybníčku v kat.ú. Mníšek pod Brdy. Z předložených dokladů, ústního jednání a výsledků kontrolní prohlídky vyplývá, že jsou dány předpoklady pro bezpečné užívání této stavby k určenému účelu.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat podle § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Černošice.

otisk úředního razítka

Ing. Ivana Landovská
oprávněná úřední osoba



Rozdělovník:

Účastníci řízení doporučeně do vlastních rukou:

1. Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy (datovou schránkou)
2. 1. SČV, a.s., Ke Kablu 971, Praha 10, pracoviště Příbram, Novohospodská (datovou schránkou)
3. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín (datovou schránkou)
4. Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 (datovou schránkou)
5. ÚAPPSČ, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10 (datovou schránkou)
6. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (datovou schránkou)
7. Ludmila Jílková, U Krčského Nádraží 749/44, 140 00 Praha 4 (č.parc.1728/2)
8. Vladimír Jílek, U Krčského Nádraží 749/44, 140 00 Praha 4 (č.parc.1728/2)
9. Věra Melichová, K Rybníčku 1118, 252 10 Mníšek pod Brdy (č.parc.1726/4)
10. Tomáš Melich, K Rybníčku 1118, 252 10 Mníšek pod Brdy (č.parc.1726/4)
11. Ing. Jarmila Mrázková, K Rybníčku 1121, 252 10 Mníšek pod Brdy (č.parc.1726/2)
12. Ing. David Mrázek, K Rybníčku 1121, 252 10 Mníšek pod Brdy (č.parc.1726/2)
13. Ivana Hartmannová, Pařížská 66/13, 110 00 Praha 1 (č.parc.1728/4)
14. Matthias Hartmann, Pařížská 66/13, 110 00 Praha 1 (č.parc.1728/4)
15. Jaromír Lutovský, Na Dobešce 856/22, 147 00 Praha 4 (č.parc. 1731/1)

Dotčené orgány:

16. SÚ Mníšek pod Brdy (datovou schránkou)
17. HZS Středočeského kraje, krajské ředitelství, pracoviště Řevnice (datovou schránkou)
18. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, 120 00 Praha 2 (datovou schránkou)
19. OŽP – spisy/La

Kontrolováno a schváleno vedoucí odboru JUDr. Markétou Fialovou:
(podpis je pouze na originálu písemnosti založeném ve spisu)



Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství
Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
zivotni@mestocernosice.cz

Dle rozdělovníku

oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Landovská
telefon: 221 982 486
e-mail: ivana.landovska@mestocernosice.cz
počet stran: 5
Spis. zn.: S-MUCE 34357/2014 OZP/V/La
Č.j.: MUCE 44354/2014 OZP/V/La

Praha dne 11.8.2014

Věc: Odlučovač ropných látek, dešťová kanalizace – sběrný dvůr tříděných odpadů, kat.ú.
Mníšek pod Brdy.

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Černošice, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 115 vodního zákona rozhodl o žádosti Města Mníšek pod Brdy, IČ 00242748, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, CZ-NACE 841100, ze dne 20.6.2014, t a k t o :

I. vydává se dodatečné povolení stavby
podle § 129 odst. 2 stavebního zákona, vodních děl,

na pozemcích č.parc. 1312/4, 1311/6, 1310/9, 1310/8, v kat.ú. Mníšek pod Brdy, , v kraji Středočeském, okrese Praha-západ, městě Mníšek pod Brdy, č.hg.r. 6250 , č.h.p. 1-09-04-008, č. útvaru podzemních vod 62500,

1. odlučovač lehkých kapalin GSO/15-KB-5,00-100NS [449]
od firmy EKO Pardubice, s.r.o., IČ 27491218,
gravitační, se sedimentačním prostorem, koalescenční, s dočištěním v sorpčním filtru,
kapacity 15 l/s, s garantovanými hodnotami znečištění na odtoku 0,34 mg C₁₀-C₄₀ /l,
s odlehčením přes nornou stěnu,
v podzemní jímce, plastový, obetonovaný, se vstupním otvorem zakrytým poklopem,
pro odvodnění asfaltové manipulační plochy velikosti 815 m²,
účel: zachycení ropných látek v případě jejich havarijního úniku,
2. dešťová kanalizace [441] gravitační:
PVC DN KG 200 SN 8 celkové délky 66,86 m
PVC DN KG 250 SN 8 délky 11,90 m
včetně:
– výústního objektu do Bojovského potoka, obetonovaného, opevněného kamennou dlažbou do betonu, zpětné klapky v revizní šachtě na břehu,

- 3 plastových revizních šachet DN 400 v prostoru areálu,
- dešťové retenční jímky podzemní, objemu 25,2 m³, se vstupním otvorem zakrytým poklopem, s odtokem do Bojovského potoka přes vírový ventil nastavený na maximální průtok 10 l/s, s bezpečnostním přepadem do potrubí PVC DN 250,
- akumuláční bezodtoké jímky objemu 3,02 m³, podzemní, válcové, plastové, obetonované se vstupním otvorem zakrytým poklopem.
účel: odvádění srážkových vod ze zpevněných manipulačních ploch, plochy 815 m², a ze střech, plochy 782 m², areálu sběrného dvora Mníšek pod Brdy, do Bojovského potoka v množství max. 10 l/s.

Povolení se uděluje za těchto podmínek, jejichž splnění zajistí vlastník stavby:

- 1) Vlastník stavby zajistí údržbu dešťové kanalizace.
- 2) Odlučovač lehkých kapalin bude provozován dle provozního řádu, který musí být v areálu k dispozici.
- 3) Budou odebírány vzorky vody na odtoku z odlučovače lehkých kapalin, oprávněnou laboratoří, s četností 1 x za 6 měsíců, a prováděny jejich rozborů v ukazateli C₁₀-C₄₀. Výsledky rozborů budou archivovány a v případě potřeby předloženy ke kontrole vodoprávnímu úřadu, ČIŽP a správci toku.
- 4) Bezodtoká jímka bude vyvážena organizací oprávněnou nakládat s nebezpečnými odpady.

II. vydává se povolení k nakládání s povrchovými vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5. – jiné nakládání –

převádění srážkových vod z areálu sběrného dvora Mníšek pod Brdy, do vodního toku Bojovského potoka, na pozemku č.parc. 1312/4 v kat.ú. Mníšek pod Brdy, v kraji Středočeském, okrese Praha-západ, městě Mníšek pod Brdy, č.hg.r. 6250 , č.h.p. 1-09-04-008, č. útvaru podzemních vod 62500, levý břeh, v říčním km 14,15, v množství max. 10 l/s, z plochy 1597 m².

Povolení se uděluje za těchto podmínek, jejichž splnění zajistí oprávněný:

- 1) Retenční jímka dešťových vod bude pravidelně kontrolována a vírový ventil udržován ve funkčním stavu. O údržbě bude veden provozní deník.

Účastníkem řízení podle § 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je: Město Mníšek pod Brdy, IČ 00242748, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Černošice obdržel dne 20.6.2014 žádost Města Mníšek pod Brdy, IČ 00242748, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy na dodatečné povolení stavby a povolení k jinému nakládání s vodami pro odlučovač ropných látek a dešťovou kanalizaci pro areál sběrného dvora tříděných odpadů v kat.ú. Mníšek pod Brdy.

Z předložené projektové dokumentace „Sběrný dvůr tříděných odpadů, Řevnická 876, 252 10 Mníšek pod Brdy, F.1. Dokumentace objektů I. etapy, SO 009 Dešťová kanalizace, odlučovač ORL“, kterou pod číslem PF 19/2013 v červnu 2013 vypracoval Ing. Jan Šácha a Ing. Petr Formánek, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0011298, bylo zjištěno:

Ad.I.: Srážkové vody ze zpevněných ploch a střech areálu sběrného dvora tříděných odpadů v kat.ú. Mníšek pod Brdy jsou odváděny do vodního toku, Bojovského potoka na pozemku č.parc. 1312/4.

Srážkové vody ze zpevněných ploch, kde může dojít k úkapům ropných látek a z váhy automobilů jsou potrubím dešťové kanalizace z PVC DN 200 vedeny do odlučovače ropných



látek (ORL). Jedná se o plnoprůtočný, koalescenční odlučovač, s dočištěním v sorpčním filtru, v podzemní plastové nádrži. Sedimentační prostor je navržen na 100 násobek jmenovitého průtoku. Výpočet návrhu odlučovače a retenční nádrže byl proveden dle ČSN 75 9010, sedimentační prostor odlučovače je 1,6 m³.

Z ORL je voda vedena dotrubím PVC DN 200 do zpožďovací dešťové jímky. Do této jímky jsou svedeny i střešní svody. Jímka je vybudována jako podzemní nádrž plastová dvouplášťová s výplní meziprostoru armovaným betonem. Objem jímky je 25,2 m³, přičemž nutný akumulací objem pro zachycení návrhové srážky 32,83 l/s je 20 m³. Na odtoku z jímky je osazen vertikální vírový ventil pro regulaci odtoku na hodnotu 10 l/s. Před ventilem jsou hrubé česle. Odtok je z potrubí PVC DN 250. Pro případ extrémní srážky je z jímky veden bezpečnostní přepad DN 250. Odtok jímky srážkových vod z areálu sběrného dvora je zaústěn do Bojovského potoka, levého břehu, v říčním km 14,15.

Výústní objekt je po směru toku pod úhlem 45°, seříznut zároveň s povrchem břehového opevnění, opevněn kamenem do betonu.

Celková odvodňovaná plocha areálu je 1597 m², z toho 782 m² tvoří střechy, 815 m² asfaltové plochy. Celkový roční srážkový odtok je 818,37 m³.

Dále je v areálu vybudována podzemní plastová vodotěsná akumulací jímka užitného objemu 3,02 m³. V revizním otvoru jímky je provedena vpust', do které je vyspádována plocha skladu nebezpečného odpadu. Jímka slouží pro případ havárie. Obsah bude likvidován firmou oprávněnou k nakládání s nebezpečnými odpady.

Dle § 129 odst. 3 stavebního zákona, stavbu provedenou bez rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním lze dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její vlastník prokáže, že

- a) není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území,
- b) není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje,
- c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem.

Bylo vydáno vyjádření SÚ Mníšek pod Brdy č.j. MMpB-SÚ/7428/14-708/2014-Pet ze dne 4.7.2014, že stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Stavebník oznámil, že stavba je dokončena a požádal o vydání kolaudačního souhlasu.

Městský úřad Černošice oznámil opatřením č.j. MUCE 37531/2014 OZP/V/La ze dne 4.7.2014 zahájení řízení. V souladu s § 129 odst. 2 a § 112 odst. 1 stavebního zákona stanovil termín ústního jednání spojeného s ohledáním na místě. Jednání na místě proběhlo dne 11.7.2014. Protože stavebník oznámil, že stavba je dokončena a požádal zároveň o vydání kolaudačního souhlasu, byla dne 11.7. zároveň provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby.

Do řízení se jako účastník přihlásilo občanské sdružení Hnutí Brontosaurus, základní článek Kandík, IČ 63832585, Stříbrná Lhota 890, 252 10 Mníšek pod Brdy, které zároveň podalo námítky, týkající se dimenzování objemu nádrží vzhledem k ploše areálu a návrhové srážce. Městský úřad Černošice předložil námítku projektantovi Ing. Petru Formánkovi, který předložil uspokojivé vysvětlení problému. V projektové dokumentaci byla chybně uvedena velikost celkového ročního srážkového odtoku. Toto číslo je však v projektu uvedeno pouze informativně, výpočet z něj nevychází. Výpočet návrhu velikosti odlučovače a retenční nádrže byl proveden dle ČSN 75 9010, projektantem byl zkontrolován a shledán v pořádku.

Při ohledání na místě bylo zjištěno, že stavba dešťové kanalizace včetně odlučovače a výústního objektu do Bojovského potoka je dokončena bez vad a nedodělků. Chybějící značení výústního objektu registračním číslem bylo osazeno a doloženo fotodokumentací. Areál sběrného dvora je proti netékání povrchových vod při deštích z výše položených území chráněn



obrubníky. Vlivem konfigurace terénu voda z výše položených území při přívalových deštích obtéká areál po jeho východní straně.

Byly předloženy následující doklady:

- projektová dokumentace pro stavební povolení
- projektová dokumentace skutečného provedení ověřená zhotovitelem stavby
- geodetické zaměření skutečného provedení
- provozní řád a provozní deník odlučovače
- stanovisko Pozemkového fondu České republiky
- stanovisko Městského úřadu Černošice, OŽP, spis.zn. S-MUCE 19980/2013 OZP/Bro, ze dne 17.6.2014
- vyjádření Povodí Vltavy, s.p., zn. 18568/2012-243-Ža SP-2012/4478 ze dne 22.3.2012, zn. 41182/2014-254 ze dne 7.7.2014 a zn. 35375/2012-243-Ža SP-2012/4478 ze dne 11.7.2013
- vyjádření 1.SčV, a.s., zn. TÚP/O13800013416/13 ze dne 12.6.2013
- vyjádření SÚ Mníšek pod Brdy č.j. MMpB-SÚ/7428/14-708/2014-Pet ze dne 4.7.2014
- výpis z KN
- zkušební protokol nastavení vírového ventilu
- zápis o nepropustnosti odlučovače
- zápis o provedené kontrole 1.SčV, a.s. dne 15.5.2014
- prohlášení o uložení zeminy
- prohlášení o likvidaci odpadu a faktura
- protokol o technické prohlídce kanalizace a o těsnosti kanalizace
- prohlášení o shodě, certifikáty
- manipulační a montážní návod odlučovače
- zápis o nepropustnosti retenční jímky a bezodtoké jímky
- smlouva na pozemek č.parc. 1312/4
- fotodokumentace
- doklad o zaplacení správního poplatku.

Ke stavbě studny je třeba následujících pozemků:

č.parc.	vlastník
1312/4 v kat.ú. Mníšek pod Brdy	Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1124, Praha 3
1311/6 v kat.ú. Mníšek pod Brdy	Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
1310/9 v kat.ú. Mníšek pod Brdy	Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
1310/8 v kat.ú. Mníšek pod Brdy	Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

Náklady stavby: 900 000 Kč.

Přímé určení polohy stavby:

	začátek		konec	
	Y	X	Y	X
odlučovač	757136,26	1065555,41		
dešťová kanalizace	757130,79	1065578,65	7571334,06	1065551,43
výústní objekt (místo nakládání)	757130,79	1065578,65		

Na základě všech zjištěných skutečností vodoprávní úřad došel k závěru, že stavbu je možno dodatečně povolit. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.



Stavebník zároveň požádal o kolaudační souhlas. Z předložených dokladů, ústního jednání a výsledků kontrolní prohlídky dne 11.7.2014 vyplývá, že jsou dány předpoklady pro bezpečné užívání stavby k určenému účelu. Městský úřad Černošice vyjadřuje podle § 129 odst. 4 stavebního zákona souhlas s užíváním stavby.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat podle § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Černošice.

otisk úředního razítka

Ing. Ivana Landovská
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:

Účastníci řízení doporučeně do vlastních rukou:

1. Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy (datovou schránkou)
2. Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, 150 00 Praha 5 (datovou schránkou)
3. 1. SčV, a.s., Ke Kablu 971, Praha 10, pracoviště Příbram, Novohospodská (datovou schránkou)
4. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 (datovou schránkou)
5. Hnutí Brontosaurus, ZČ HB Kandík, Stříbrná Lhota 890, 252 10 Mníšek pod Brdy

Dotčené orgány:

6. SÚ Mníšek pod Brdy (datovou schránkou)
7. Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu - zde
8. OŽP – spisy/La

Kontrolováno a schváleno vedoucí odboru JUDr. Markétou Fialovou:
(podpis je pouze na originálu písemnosti založeném ve spisu)





Město Černošice
Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství
Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
zivotni@mestocernosice.cz

Dle rozdělovníku

Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Landovská
Telefon: 221 982 486
E-mail: ivana.landovska@mestocernosice.cz
Počet stran: 8
sp.zn.: S-MUCE 36027/2016 OZP/V/La
č.j.: MUCE 63927/2016 OZP/V/La

Praha, dne 19.9.2016

Věc: Vodovodní řady, stoky splaškové kanalizace - dodatečné povolení staveb starých vodohospodářských sítí v kat.ú. Mníšek pod Brdy, Rymaně.

ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Černošice, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 115 vodního zákona r o z h o d l o žádosti města Mníšek pod Brdy, IČ 00242748, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, účastníka řízení podle § 27 odstavec 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastoupeného na základě plné moci Evou Morávkovou, Suchdol 77, 261 01 Příbram, ze dne 23.5.2016, t a k t o :

podle § 129 odst. 2 stavebního zákona

se vydává dodatečné povolení stavby

vodních děl:

1) vodovod [432] – místní, zásobovací síť, pro veřejnou potřebu (lokalita Na Oboře):

vodovodní řad	materiál	průměr mm	délka m	
A - část	PE	d 110	124,3	1 ks nadzemní hydrant
B	PE	d 63	75,8	1 ks kalník
C	PE	d 63	90,3	1 ks kaník
D	PE	d 110	164,8	
E	PE	d 110	60	1 ks podzemní hydrant

účel: zásobování obyvatelstva pitnou vodou,



splašková kanalizace [441] - pro veřejnou potřebu (lokalita Na Oboře):

tlaková stoka	materiál	průměr mm	délka m
V1	PE	d 63	76,3
V2	PE	d 63	92,3
V3	PE	d 63	81,2

gravitační stoka	materiál	průměr mm	délka m	
AB-2	PVC	DN 250	180,5	6 ks revizních šachet

účel: odvádění splaškových odpadních vod na ČOV Mníšek pod Brdy,

podle ověřené projektové dokumentace skutečného provedení: "Mníšek pod Brdy - ul. Na Oboře - vodovod a kanalizace", kterou v únoru 2015 vypracoval Ing. D. Holzer a Ing. K. Švejkovský, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0009549,

na pozemcích č.parc. 2911/6, 1152, 2910/1, 2910/2, 1104/1, 1104/10, 1104/9, 1104/12, 1104/11, 1246/6, 1082/2, 2912 v kat.ú. Mníšek pod Brdy, v kraji Středočeském, okrese Praha – západ, městě Mníšek pod Brdy, hydrogeologický rajon: 6250, Č.H.P: 1-09-04-009, č. útvaru podzemních vod 62500.

2) vodovod [432] – místní, zásobovací síť, pro veřejnou potřebu (lokalita Madlenky):

	materiál	průměr mm	délka m	
vodovodní řad	PE	d 63	33,94	1 ks kalník

účel: zásobování obyvatelstva pitnou vodou,

podle ověřeného pasportu stavby: „Mníšek pod Brdy Madlenky Vodovod v křižovatce mezi parc.č. 996/58 - 575/6“, který v říjnu 2015 vypracoval Pavel Šťastný a Ing. Jan Petrmichl, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0201101, VODOSPOL s.r.o., Ostravská 169, 339 01 Klatovy 4,

na pozemcích č.parc. 996/62 a 996/25 v kat.ú. Mníšek pod Brdy, v kraji Středočeském, okrese Praha – západ, městě Mníšek pod Brdy, hydrogeologický rajon: 6250, Č.H.P: 1-09-04-009, č. útvaru podzemních vod 62500.

3) vodovod [432] – místní, zásobovací síť, pro veřejnou potřebu (lokalita Hladový Vrch):

	materiál	průměr mm	délka m
vodovodní řad	PE	d 90	214,5

účel: zásobování obyvatelstva pitnou vodou,

podle ověřeného pasportu stavby: „Mníšek pod Brdy Hladový Vrch Vodovod PE DN 80“, který v říjnu 2015 vypracoval Pavel Šťastný a Ing. Jan Petrmichl, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0201101, VODOSPOL s.r.o., Ostravská 169, 339 01 Klatovy 4,

na pozemcích č.parc. 2174/8, 2174/1, 2173/2 v kat.ú. Mníšek pod Brdy, v kraji Středočeském, okrese Praha – západ, městě Mníšek pod Brdy, hydrogeologický rajon: 6250, Č.H.P: 1-09-04-009, č. útvaru podzemních vod 62500.



4) vodovod [432] – místní, zásobovací síť, pro veřejnou potřebu (lokalita chaty Rymaně):

	materiál	průměr mm	délka m	
vodovodní řad	PE	d 90	44,29	
vodovodní řad	PE	d 63	201	1 ks podzemní hydrant

účel: zásobování obyvatelstva pitnou vodou,

podle ověřeného pasportu stavby: „Mníšek pod Brdy Rymaně Vodovod v chatové oblasti“, který v říjnu 2015 vypracoval Pavel Šťastný a Ing. Jan Petrmichl, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0201101, VODOSPOL s.r.o., Ostravská 169, 339 01 Klatovy 4,

na pozemcích č.parc. 282/1, 282/9, 310 a 281/1 v kat.ú. Rymaně, v kraji Středočeském, okrese Praha – západ, městě Mníšek pod Brdy, hydrogeologický rajon: 6250, Č.H.P: 1-09-04-009, č. útvaru podzemních vod 62500.

5) vodovod [432] – místní, zásobovací síť, pro veřejnou potřebu (prodloužení Rymaně):

	materiál	průměr mm	délka m	
vodovodní řad	PE	d 110	78,81	1 ks podzemní hydrant

účel: zásobování obyvatelstva pitnou vodou,

podle ověřeného pasportu stavby: „Mníšek pod Brdy Rymaně Prodloužení vodovodu od čp. 923 k čp. 1066“, který v říjnu 2015 vypracoval Pavel Šťastný a Ing. Jan Petrmichl, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0201101, VODOSPOL s.r.o., Ostravská 169, 339 01 Klatovy 4,

na pozemcích č.parc. 182/23 a 182/25 v kat.ú. Rymaně, v kraji Středočeském, okrese Praha – západ, městě Mníšek pod Brdy, hydrogeologický rajon: 6250, Č.H.P: 1-09-04-009, č. útvaru podzemních vod 62500.

6) vodovod, místní, zásobovací síť, pro veřejnou potřebu - ATS stanice Madlenky:

v nadzemním provozním domku,

technologie je od firmy KSB - Pumpy+Armatury s.r.o., typu Hyamat VP NEU 3/1802, 3 ks čerpadel Movitec VF 18/02, průtok 30 m³/h, dopravní výška 25 m,

účel: zvýšení tlaku ve vodovodní síti,

podle ověřené dokumentace pro povolení stavby "ATS stanice Madlenky Mníšek pod Brdy", kterou v roce 2009 vypracoval Ing. Josef Mejzlík, autorizovaný inženýr pro technologické zařízení staveb, ČKAIT 0006594,

na pozemcích č.parc. 996/78, 996/103 a 996/91 v kat.ú. Mníšek pod Brdy, v kraji Středočeském, okrese Praha – západ, městě Mníšek pod Brdy, hydrogeologický rajon: 6250, Č.H.P: 1-09-04-009, č. útvaru podzemních vod 62500.

7) splašková kanalizace [441] - gravitační, pro veřejnou potřebu (lokalita K Rybníčku):

	materiál	průměr mm	délka m	
gravitační stoka	PVC SN 8	DN 250	128,34	7 ks revizních šachet

účel: odvádění splaškových odpadních vod na ČOV Mníšek pod Brdy,



podle ověřeného pasportu stavby: „Mníšek pod Brdy K Rybníčku Kanalizace PVC DN 250“, který v říjnu 2015 vypracoval Pavel Šťastný a Ing. Jan Petrmichl, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0201101, VODOSPOL s.r.o., Ostravská 169, 339 01 Klatovy 4,

na pozemcích č.parc. 1754/1, 1754/3, 1716/1 a 1726/2 v kat.ú. Mníšek pod Brdy, v kraji Středočeském, okrese Praha – západ, městě Mníšek pod Brdy, hydrogeologický rajon: 6250, Č.H.P: 1-09-04-009, č. útvaru podzemních vod 62500.

Povolení se uděluje, v souladu s § 115 stavebního zákona, za těchto podmínek, jejichž splnění zajistí stavebník:

1. Povolovaný vodovod a splašková kanalizace budou sloužit pro veřejnou potřebu, vztahuje se na ně zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích), správu, údržbu a provoz bude zajišťovat vlastník prostřednictvím osoby s povolením k provozování vydaným krajským úřadem v souladu s § 6 tohoto zákona.
2. Dle § 115 odst. 1 stavebního zákona vodoprávní úřad stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
3. Po ukončení stavby podá stavebník návrh na vydání kolaudačního souhlasu v souladu s § 11a vyhlášky číslo 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

O d ů v o d n ě n í

MěÚ Černošice obdržel dne 23.5.2016 žádost města Mníšek pod Brdy, IČ 00242748, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, zastoupeného na základě plné moci Evou Morávkovou, Suchdol 77, 261 01 Příbram, o dodatečné povolení staveb úseků stávajících vodohospodářských sítí v kat. ú. Mníšek pod Brdy a v kat.ú. Rymaně, které byly v minulosti vybudovány bez projednání a povolení vodoprávního úřadu.

Vodoprávní úřad z moci úřední oznámil zahájení řízení o odstranění nepovolených staveb, dne 13.6.2016, pod č.j. MUCE 41078/2016 OZP/V/La, a zároveň toto řízení přerušil do doby ukončení řízení o dodatečném povolení těchto staveb. Budou-li stavby vodovodu a kanalizace dodatečně povoleny, řízení o jejich odstranění se zastaví. Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení o dodatečném povolení staveb, dne 13.6.2016, pod č.j. MUCE 41072/2016 OZP/V/La. K projednání věci stanovil termín ústního jednání spojeného s ohledáním na místě na den 14.7.2016.

Z předložené projektové dokumentace skutečného provedení staveb "Mníšek pod Brdy - ul. Na Oboře - vodovod a kanalizace", kterou v únoru 2015 vypracoval Ing. D. Holzer a Ing. K. Švejkovský, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0009549, z pasportů staveb „Mníšek pod Brdy Madlenky Vodovod v křižovatce mezi parc.č. 996/58 - 575/6“, "Mníšek pod Brdy Hladový Vrch Vodovod PE DN 80", "Mníšek pod Brdy Rymaně Vodovod v chatové oblasti", "Mníšek pod Brdy Rymaně Prodloužení vodovodu od čp. 923 k čp. 1066" a "Mníšek pod Brdy K Rybníčku Kanalizace PVC DN 250", které v říjnu 2015 vypracoval Pavel Šťastný a Ing. Jan Petrmichl, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0201101, VODOSPOL s.r.o., Ostravská 169, 339 01 Klatovy 4, z dokumentace pro povolení stavby "ATS stanice Madlenky Mníšek pod Brdy", kterou v roce 2009 vypracoval Ing. Josef Mejzlík, autorizovaný inženýr pro technologické zařízení staveb, ČKAIT 0006594, z geodetického zaměření skutečného provedení a dalších předložených dokladů, z ústního jednání a ohledání na místě bylo zjištěno:

Stavby byly vybudovány bez stavebního povolení vodoprávního úřadu. Stavby rozšiřují vodohospodářskou síť ve městě Mníšek pod Brdy, napojují se na stávající vodohospodářské sítě a jsou přístupné z veřejných komunikací. Jsou na ně napojeny nemovitosti (rodinné domy a chaty). ATS stanice pro zvýšení tlaku vodovodu je v nadzemním provozním domku. Technologie je od firmy KSB - Pumpy+Armatury s.r.o., typu Hyamat VP NEU 3/1802, osazena 3 ks čerpadel Movitec VF 18/02, průtok 30 m³/h, dopravní výška 25 m.



V rámci provádění geodetických prací pro dokumentaci skutečného provedení staveb provedl provozovatel kontrolu sítí, vodovodních armatur a kanalizačních šachet. Zjištěné nedostatky byly odstraněny, zejména byly vyzdviženy a opraveny některé vodovodní armatury. Nad vodovodem v Rymaních, od č.p. 1066 byl opraven asfaltový povrch komunikace. Povolované vodohospodářské sítě jsou technicky způsobilé pro provoz.

Dle § 129 odst. 3 stavebního zákona, stavbu provedenou bez rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním lze dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její vlastník prokáže, že

- není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území,
- není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje,
- není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem.

Přímé určení polohy staveb	Začátek		Konec	
	Y	X	Y	X
vodovodní řad A - část	758237	1065268	758144	1065345
vodovodní řad B	758121	1065357	758158	1065423
vodovodní řad C	758098	1065362	758142	1065441
vodovodní řad D	758008	1065381	757846	1065368
vodovodní řad E	757950	1065476	757910	1065521
tlaková stoka V1	758120	1065357	758158	1065423
tlaková stoka V2	758095	1065362	758142	1065442
tlaková stoka V3	758009	1065380	757929	1065382
gravitační stoka AB-2	758009	1065380	758176	1065322
vodovodní řad Madlenky	758429	1066860	758401	1066840
vodovodní řad Hladový Vrch	756652	1065899	756599	1066096
vodovodní řad Rymaně d90	756687	1067100	756659	1067134
vodovodní řad Rymaně d63	756510	1067001	756660	1067135
vod. řad Rymaně prodl.	756017	1067245	755969	1067307
ATS Madlenky	758420	1066718		
gravitační stoka	757334	1064645	757437	1064652

Stavby se nachází na pozemcích:

parc. č.	katastrální území	vlastník, adresa
2911/6	Mníšek pod Brdy	Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové
1152	Mníšek pod Brdy	Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové
2910/1	Mníšek pod Brdy	Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové
2910/2	Mníšek pod Brdy	Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
2910/3	Mníšek pod Brdy	Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy



1104/1	Mníšek pod Brdy	Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
1104/10	Mníšek pod Brdy	Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
1104/11	Mníšek pod Brdy	Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
2912	Mníšek pod Brdy	Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
1082/2	Mníšek pod Brdy	Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
1104/9	Mníšek pod Brdy	Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
1104/12	Mníšek pod Brdy	Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
1246/6	Mníšek pod Brdy	Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
1754/1	Mníšek pod Brdy	Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
1754/3	Mníšek pod Brdy	Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
1716/1	Mníšek pod Brdy	Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
1726/2	Mníšek pod Brdy	Ing. David Mrázek, Ing. Jarmila Mrázková, K Rybníčku 1121, 252 10 Mníšek pod Brdy
2174/8	Mníšek pod Brdy	Hedvika Havlíčková, Čisovická 20, 252 10 Mníšek pod Brdy
2174/1	Mníšek pod Brdy	Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
2173/2	Mníšek pod Brdy	Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
996/62	Mníšek pod Brdy	DE BARONS MANAGEMENT, s.r.o., Lomnická 529, 19800 Praha 9
996/25	Mníšek pod Brdy	DE BARONS MANAGEMENT, s.r.o., Lomnická 529, 19800 Praha 9
996/91	Mníšek pod Brdy	Marcela Krákorová, Kytínská 925, 252 10 Mníšek pod Brdy
996/78	Mníšek pod Brdy	DE BARONS MANAGEMENT, s.r.o., Lomnická 529, 19800 Praha 9
996/103	Mníšek pod Brdy	Mgr. Jakub Čierný, Mgr. Jitka Čierná, Nedašovská 336/24, 155 21 Praha 5
182/23	Rymaně	Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
182/25	Rymaně	Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
310	Rymaně	Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
281/1	Rymaně	Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
282/1	Rymaně	Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
282/9	Rymaně	Jarmila Michálková, Kamenné 274, 252 10 Mníšek pod Brdy

Okruh účastníků řízení byl stanoven podle § 129 odst. 2 stavebního zákona takto:
Město Mníšek pod Brdy, IČ 00242748, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy,
1.SčV, a.s., IČ 47549793, Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10,
Česká republika, Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové,
Ing. David Mrázek, nar. 20.3.1969, bytem K Rybníčku 1121, 252 10 Mníšek pod Brdy,
Ing. Jarmila Mrázková, nar. 13.10.1969, bytem K Rybníčku 1121, 252 10 Mníšek pod Brdy,
Hedvika Havlíčková, nar. 6.11.1960, bytem Čisovická 20, 252 10 Mníšek pod Brdy,
DE BARONS MANAGEMENT, s.r.o., IČ 26732246, Lomnická 529, 19800 Praha 9,
Mgr. Jakub Čierný, nar. 10.1.1982, bytem Nedašovská 336/24, 155 21 Praha 5,
Mgr. Jitka Čierná, nar. 29.2.1984, bytem Nedašovská 336/24, 155 21 Praha 5,
Jarmila Michálková, nar. 10.7.1932, bytem Kamenné 274, 252 10 Mníšek pod Brdy,
Marcela Krákorová, nar. 21.7.1961, bytem Kytínská 925, 252 10 Mníšek pod Brdy,
vlastníci pozemků sousedících s pozemky, na kterých se nachází stavby a jsou uvedeny výše v tabulce,
RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno,
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 8, 405 02 Děčín,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3,
ELTODO-CITELUM s.r.o., IČ 25751018, Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4,



Družstvo EUROSIGNAL, IČ 26461129, Roháčova 263/23, 130 00 Praha 3.

Náklady stavby: cca 3 800 000 Kč

Byly předloženy tyto doklady:

- plná moc k zastupování
- vyjádření SÚ Mníšek pod Brdy č.j. MMpB-SÚ/12889/15-84/2016-Min ze dne 11.1.2016
- souhlasné závazné stanovisko HZS Stř. kraje e.č. PZ-291-2/2016/PD ze dne 28.4.2016
- technická požární zpráva
- zpráva o kontrole provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vodou
- souhlasné závazné stanovisko KHS Stř. kraje č.j. KHSSC/25548/2016 ze dne 23.5.2016
- vyjádření spol. 1. SčV, a.s. č.j. TÚP/072/16/MN ze dne 9.5.2016
- čestné prohlášení spol. 1. SčV, a.s.
- zpráva o revizi elektrického odběrného zařízení (ATS)
- protokoly o rozborech vzorků vody
- smlouvy s vlastníky pozemků
- projektová dokumentace skutečného provedení staveb
- geodetické zaměření
- doklad o zaplacení správního poplatku.

Bylo vydáno vyjádření SÚ Mníšek pod Brdy č.j. MMpB-SÚ/12889/15-84/2016-Min ze dne 11.1.2016, že stavby jsou v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Dle projektové dokumentace stavby svým technickým provedením splňují obecné požadavky na výstavbu a jsou schopny plnit svoji funkci, což je doloženo i prohlášením provozovatele sítí, který před podáním žádosti o dodatečné povolení těchto staveb provedl jejich kontrolu.

Bylo doloženo prohlášení provozovatele vodovodu a kanalizace, že použité materiály i technický stav staveb vyhovují účelu staveb.

Bylo doloženo geodetické zaměření skutečného provedení a rozbory vzorků vody z vodovodu.

Byly doloženy smlouvy s vlastníky dotčených pozemků.

V průběhu řízení nebyly uplatněny námitky.

Ze všech výše uvedených důvodů vodoprávní úřad rozhodl o dodatečném povolení staveb vodohospodářských sítí v kat. ú. Mníšek pod Brdy a v kat.ú. Rymaně, které byly v minulosti vybudovány bez projednání a povolení vodoprávního úřadu.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat podle § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Černošice.

otisk úředního razítka

Ing. Ivana Landovská
oprávněná úřední osoba



Toto rozhodnutí se doručuje účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Po dobu 15 dnů bude vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Černošice. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

vyvěšeno dne

razítko

sejmuto dne

Rozdělovník:

Účastníci řízení doporučeně s dodejkou:

1. Město Mníšek pod Brdy, IČ 00242748, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, zastoupeno: Eva Morávková, Suchdol 77, 261 01 Příbram

Ostatní účastníci řízení – veřejnou vyhláškou:

2. 1.SČV, a.s., Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10
3. Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové
4. Ing. David Mrázek K Rybníčku 1121, 252 10 Mníšek pod Brdy,
5. Ing. Jarmila Mrázková, K Rybníčku 1121, 252 10 Mníšek pod Brdy
6. Hedvika Havlíčková, Čisovická 20, 252 10 Mníšek pod Brdy
7. DE BARONS MANAGEMENT, s.r.o., Lomnická 529, 19800 Praha 9
8. Jarmila Michálková, Kamenné 274, 252 10 Mníšek pod Brdy
9. Marcela Krákorová, Kytínská 925, 252 10 Mníšek pod Brdy
10. Mgr. Jakub Čierný, Nedašovská 336/24, 155 21 Praha 5
11. Mgr. Jitka Čierná, Nedašovská 336/24, 155 21 Praha 5

vlastníci pozemků sousedících s pozemky, na kterých se nachází stavby a jsou uvedeny výše v tabulce

12. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
13. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 8, 405 02 Děčín
14. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
15. ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
16. Družstvo EUROSIGNAL, Roháčova 263/23, 130 00 Praha 3

Dotčené orgány:

17. SÚ Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy (datovou schránkou)
18. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, 120 00 Praha 2 (datovou schránkou)
19. HZS Středočeského kraje, krajské ředitelství, pracoviště Řevnice (datovou schránkou)

Na vědomí – veřejná vyhláška, k vyvěšení na úřední desku:

20. MěÚ Černošice
21. MěÚ Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy (datovou schránkou)
22. OŽP – spisy/La

Kontrolováno a schváleno vedoucí odboru JUDr. Markétou Fialovou:
(podpis je pouze na originálu písemnosti založeném ve spisu)



Městský úřad Černošice

Odbor životního prostředí

oddělení vodního hospodářství

pracoviště: Podskalská 19, 120 00 Praha 2

oprávněná úřední osoba: Ing.Ivana Landovská

telefon: 221 982 486

e-mail: podatelna@mestocernosice.cz

počet stran: 4

spis.zn. S-MUCE 58641/2011 OZP/V/La

Č. j.:MUCE 65816/2011 OZP/V/La

Dle rozdělovníku

Praha dne: 22.11.2011

Věc: Splašková kanalizace Rymaně – stoka I, výtlak 3, ČS

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Černošice, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad s pravomocí speciálního stavebního úřadu podle §106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 115 vodního zákona rozhodl o žádosti města Mníšek pod Brdy, IČ 00242748, CZ-NACE 841100, sídlem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, ze dne 17.10.2011, t a k t o :

vydává se dodatečné stavební povolení

podle § 129 odst. 2 stavebního zákona k vybudování vodního díla,

na pozemcích č. parc. 388, 182/9, 182/10, 182/11, 182/12, 182/6, 182/5, 182/4, 182/3, 182/13, 182/15, 182/16, 182/19, 182/23, 182/25 v kat. ú. Rymaně, v kraji Středočeském, okrese Praha – západ, městě Mníšek pod Brdy, ČHP: 1-09-04-008, vodní tok Bojovský potok, ČHGR 6250:

Splašková kanalizace [441] pro veřejnou potřebu,

gravitační stoka

Stoka	Materiál	DN	Délka
I	PVC SN8	250	394,5 m

včetně: 9 ks šachet plastových DN 400

výtlačný řad

výtlak	Materiál	D	Délka
3	PE PN 10 SDR 11	90	192 m

včetně: 1 ks čerpací stanice ČS-2, betonová, monolitická, kruhová DN 1700, hloubky 3,51 m, havarijní retenční prostor na více než 8 hod, dálkové hlášení poruch, 2 kalová čerpadla na střídavý provoz.

Účel: Odvádění odpadních vod z části stávající zástavby Rymaní do městské kanalizace a dále na ČOV Mníšek

pod Brdy.

Povolení se uděluje za těchto podmínek, jejichž splnění zajistí investor stavby:

- 1) Splašková kanalizace bude sloužit pro veřejnou potřebu, správu, údržbu a provoz bude zajišťovat vlastník prostřednictvím osoby s povolením k provozování vydaným krajským úřadem v souladu s § 6 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
- 2) Kanalizace bude doplněna do schváleného kanalizačního řádu města Mníšek pod Brdy.

Účastníky řízení podle § 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů jsou: město Mníšek pod Brdy, IČ 00242748, sídlem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy.

Námítky účastníků řízení nebyly vzneseny.

O d ů v o d n ě n í

Rozhodnutím MěÚ Černošice rozhodnutím č.j. ŽP/MEUC-07160/2008/V/R-La ze dne 16.4.2008 s nabytím právní moci dne 24.5.2008 byla povolena stavba „Splašková kanalizace Rymaně“. Jednalo se o povolení stavby stokové sítě včetně objektů na této síti (zejména ČS splaškových vod) v částech stávající zástavby části města Mníšek pod Brdy – Rymaně. Na jednotlivé dokončené etapy stavby byly MěÚ Černošice postupně vydávány kolaudační souhlasy. Z dokladů předložených při jedné ze závěrečných kontrolních prohlídek, dne 8.12.2009, bylo zjištěno, že část stavby - stoka I, výtlač 3 a související ČS byly vybudovány v rozporu s dokumentací schválenou ve vodoprávním řízení, a to tak, že zasahují na jiné pozemky než bylo povoleno. Jedná se o pozemky č. parc. 182/6, 182/3 a 182/4 v kat.ú. Rymaně. Na pozemku č. parc. 182/6 je vybudována ČS splaškových vod.

Na základě tohoto zjištění MěÚ Černošice rozhodnutím č.j. ŽP/MEUC-004116/2010/V/R-La ze dne 19.1.2010 zakázal užívání stavby stoky I, výtlačku 3 a související ČS. Zároveň opatřením č.j. ŽP/MEUC-004174/2010/V/ozn-La ze dne 25.1.2010 zahájil z moci úřední řízení o odstranění této stavby, jako stavby provedené v rozporu s povolením vodoprávního úřadu jako speciálního stavebního úřadu.

Stavebník, město Mníšek pod Brdy, IČ 00242748, sídlem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, požádal dne 18.10.2011 o dodatečné povolení této stavby.

Podle § 129 odst. 2 stavebního zákona lze stavbu vybudovanou v rozporu s rozhodnutím nebo opatřením stavebního úřadu dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její vlastník prokáže, že stavba není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o územní asanaci, že není provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje, a že není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem.

Stavebník doložil sdělení SÚ Mníšek pod Brdy, že stavba není v rozporu se záměry územního plánování v dotčeném území a dále doložil smlouvy ve smyslu § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona o právu provést stavbu na pozemcích č. parc. 182/3,4,6 v kat. ú. Rymaně.

Městský úřad Černošice, opatřením č.j. MUCE 59368/2011 OZP/V/La ze dne 20.10.2011 oznámil zahájení řízení veřejnou vyhláškou s tím, že námítky bylo možno podat do 10 dnů od doručení, tj. do 21.11.2011. Námítky účastníků řízení nebyly vzneseny.

Ke stavbě je třeba následujících pozemků v kat. ú. Rymaně:

č.parc.	vlastník
388, 182/9, 182/10, 182/11, 182/12, 182/13, 182/15, 182/16, 182/19, 182/23, 182/25	Město Mníšek pod Brdy
182/6, 182/5	Eva Oubrechtová, Na Poustkách 2130/5, 143 00 Praha 12, Jiří Doubek, Jaromírova 557/11, 128 00 Praha 2
182/4, 182/3	Schindlerovi, Rymaně 685, 252 10 Mníšek pod Brdy

přímé určení polohy stavby:

	začátek		konec	
	Y	X	Y	X

stoka I	756216,84	1067105,52	755944,42	1067345,44
výtlač 3	756303,52	1066951,05	756216,84	1067105,52
ČS-2	756216,84	1067105,52		

Žadatel předložil tyto doklady:

- vyjádření SÚ Mníšek pod Brdy č.j. SÚ 11506/11-20/2011-Hra ze dne 25.10.2011
- smlouvy ve smyslu § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona o právu provést stavbu na pozemcích č. parc. 182/3,4,6 v kat. ú. Rymaně
- dokumentace skutečného provedení
- geodetické zaměření skutečného provedení
- zápisy o provedení zkoušek těsnosti kanalizace
- kopie stavebního deníku
- záruční podmínky zhotovitele
- zápis o odevzdání a převzetí stavby
- doklad o nakládání s odpady
- prohlášení o shodě, certifikáty
- zpráva o revizi el. zařízení (ČS2)
- protokol o provedení komplexní zkoušky ČS
- předávací protokol ČS
- protokol o provedení zkoušky těsnosti ČS
- souhlas s kolaudací od SÚS Kladno zn. 12100/09/200/8303/211/Mo ze dne 10.12.2009
- expertní list ke stavbě
- stanovisko HZS č.j. HSKL 58-1128/KL-2009 ze dne 9.12.2009
- zápis o zkoušce signálního vodiče
- zápis o tlakové zkoušce kanalizace
- doklad o zaplacení správního poplatku

Po posouzení stavby z hlediska zájmů a cílů územního plánování, ochrany životního prostředí, dodržení obecných technických požadavků na výstavbu, jakož i podkladů a dokladů předložených stavebníkem, dospěl Městský úřad Černošice k závěru, že dodatečné povolení stavby je možno vydat.

Stavebník zároveň požádal o vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě. Stavba je dokončena. Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 8.12.2009. Zjištěné nedostatky byly odstraněny. Doklady požadované ke kolaudaci byly doloženy. Nebyly shledány důvody bránící bezpečnému užívání stavby, proto vodoprávní úřad vydává kolaudační souhlas k užívání vodního díla: gravitační stoka splaškové kanalizace I, ČS splaškových vod a výtlač 3 v kat. ú. Rymaně.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat podle § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Černošice.

otisk úředního razítka

Ing. Ivana Landovská
oprávněná úřední osoba

Toto rozhodnutí se účastníkům řízení neuvedeným v rozdělovníku tohoto rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 115 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 5 stavebního zákona a musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Černošice, pracoviště Podskalská 19, Praha 2 po dobu 15 dnů.

.....
vyvěšeno dne

razítko obce

.....
sejmuto dne

Rozdělovník:

Účastníci řízení doporučeně do vlastních rukou:

1. Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy (datovou schránkou)

Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou.

Dotčené orgány:

2. SÚ Mníšek pod Brdy (datovou schránkou)

Na vědomí:

3. MěÚ Mníšek pod Brdy (datovou schránkou)
4. MěÚ Černošice – k vyvěšení na úřední desku
5. OŽP spisy – La

Kontrolováno a schváleno vedoucí odboru JUDr. Markétou Fialovou
(podpis je pouze na originálu písemnosti, který je založen ve spisu)

.....

Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Landovská
Telefon: 221 982 486
E-mail: ivana.landovska@mestocernosice.cz
Počet stran: 4
sp.zn.: S-MUCE 65284/2016 OZP/V/La
č.j.: MUCE10074/2017 OZP/V/La

Praha, dne 14.2.2017

Věc: Vodovodní řad na pozemcích č. parc. 3 a 6/7 v kat. ú. Rymaně.

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Černošice, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 115 vodního zákona rozhodl o žádosti města Mníšek pod Brdy, IČ 00242748, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, CZ-NACE 841100, účastníka řízení podle § 27 odstavec 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastoupeného na základě plné moci Evou Morávkovou, Suchdol 77, 261 01 Příbram, ze dne 21.9.2016, t a k t o :

podle § 129 odst. 2 stavebního zákona

se vydává dodatečné povolení stavby

vodního díla: vodovod [432] – místní, zásobovací síť, pro veřejnou potřebu:

	materiál	průměr	délka m
vodovodní řad	PE	D 90 mm	33,5

včetně: 1 ks podzemního hydrantu,
účel: zásobování obyvatelstva pitnou vodou,

na pozemcích č.parc. 3 a 6/7 v kat. ú. Rymaně, v kraji Středočeském, okrese Praha – západ, městě Mníšek pod Brdy, hydrogeologický rajon: 6250, Č.H.P: 1-09-04-009, č. útvaru podzemních vod 62500.

Povolení se uděluje, v souladu s § 115 stavebního zákona, za těchto podmínek, jejichž splnění zajistí stavebník:

1. Povolovaný vodovod bude sloužit pro veřejnou potřebu, vztahuje se na něj zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích), správu, údržbu a provoz bude zajišťovat vlastník prostřednictvím osoby s povolením k provozování vydaným krajským úřadem v souladu s § 6 tohoto

- zákona. Ke kolaudaci musí být předloženo povolení k provozování tohoto vodovodu.
2. Dle § 115 odst. 1 stavebního zákona vodoprávní úřad stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
 3. Po ukončení stavby podá stavebník návrh na vydání kolaudačního souhlasu v souladu s § 11a vyhlášky číslo 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

O d ů v o d n ě n í

Dne 26.8.2016, při závěrečné kontrolní prohlídce stavby vodovodu v části města Mníšek pod Brdy, v Rymaních, kterou stavebník - město Mníšek pod Brdy budoval na základě stavebního povolení MěÚ Černošice č.j. ŽP/MEUC-050985/2008/V/R-La, ze dne 6.3.2009, bylo zjištěno, že větev vodovodního řadu délky 33,5 m na pozemcích č. parc. 3 a 6/7 v kat. ú. Rymaně byla vybudována navíc - byla vybudována bez stavebního povolení.

Městský úřad Černošice obdržel následně, dne 21.9.2016, žádost města Mníšek pod Brdy, zastoupeného na základě plné moci Evou Morávkovou, Suchdol 77, 261 01 Příbram, o dodatečné povolení této stavby.

Vodoprávní úřad z moci úřední oznámil zahájení řízení o odstranění nepovolené stavby, dne 13.1.2017, pod č.j. MUCE 3130/2017 OZP/V/La, a zároveň toto řízení přerušil do doby ukončení řízení o dodatečném povolení stavby s tím, že bude-li stavba vodovodu dodatečně povolena, řízení o jejím odstranění se zastaví.

Dle § 129 odst. 3 stavebního zákona, stavbu provedenou bez rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním lze dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její vlastník prokáže, že

- a) není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území,
- b) není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje,
- c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení o dodatečném povolení stavby, dne 13.1.2017, pod č.j. MUCE 3168/2017 OZP/V/La. Věc byla projednána a ohledání na místě bylo provedeno dne 26.8.2016. Bylo zjištěno, že stavba je dokončena a funkční. Po ohledání na místě byla odstraněna drobná vada - upraven poklop hydrantu.

Stavebník doložil následující doklady:

- plnou moc k zastupování
- sdělení SÚ Mníšek pod Brdy o souladu s územním plánem č.j. MMpB-SÚ/12889/15-84/2016-Min ze dne 11.1.2016
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby
- vyjádření spol. 1. SčV, a.s. č.j. TÚP/072/16/MN ze dne 9.5.2016
- čestné prohlášení spol. 1. SčV, a.s.
- souhlasné stanovisko HZS Stř. kraje č. PZ-798-3/2015/PD ze dne 18.11.2016
- souhlasné závazné stanovisko KHS Stř. kraje č.j. KHSSC/41911/2016 ze dne 26.8.2016
- doklad o zaplacení správního poplatku.

Přímé určení polohy stavby	Začátek		Konec	
	Y	X	Y	X
vodovodní řad	756098,75	1067073,49	756107,20	1067105,45



Ke stavbě je třeba následujících pozemků:

parc. č.	katastrální území	vlastník, adresa
3	Rymaně	Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
6/7	Rymaně	Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

Náklady stavby: cca 120 000 Kč

Okruh účastníků řízení byl stanoven podle § 129 odst. 2 stavebního zákona takto:
 Město Mníšek pod Brdy, IČ 00242748, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy,
 1.SČV, a.s., IČ 47549793, Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10,
 David Formánek, nar. 26.2.1975, bytem Rymaně 623, 252 10 Mníšek pod Brdy,
 MUDr. Tereza Formánková, nar. 24.5.1977, bytem Rymaně 623, 252 10 Mníšek pod Brdy,
 Pavel Haker, nar. 19.2.1952, bytem Rymaně 652, 252 10 Mníšek pod Brdy,
 Olga Hakerová, nar. 21.7.1953, bytem Rymaně 652, 252 10 Mníšek pod Brdy,
 Jana Seidlová, nar. 26.11.1970, bytem Koněvova 2415, 130 00 Praha 3.

Bylo vydáno vyjádření Stavebního úřadu Mníšek pod Brdy, že stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Z ústního jednání, z ohledání na místě a z předložených dokladů vyplynulo, že předmětná větev vodovodu v Rymaních svým technickým provedením i umístěním umožní bezpečné a plynulé zásobování napojených nemovitostí pitnou vodou. V průběhu řízení nebyly uplatněny námitky. Proto vodoprávní úřad rozhodl o dodatečném povolení stavby vodovodu.

P o u č e n í ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat podle § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Černošice.

otisk úředního razítka

Ing. Ivana Landovská
oprávněná úřední osoba



Rozdělovník:

Účastníci řízení doporučeně s dodejkou:

1. Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, zastoupeno: Eva Morávková, Suchdol 77, 261 01 Příbram
2. 1.SČV, a.s., Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10, pracoviště Novohospodská, Příbram (datovou schránkou)
3. David Formánek, Rymaně 623, 252 10 Mníšek pod Brdy
4. MUDr. Tereza Formánková, Rymaně 623, 252 10 Mníšek pod Brdy
5. Pavel Haker, Rymaně 652, 252 10 Mníšek pod Brdy
6. Olga Hakerová, Rymaně 652, 252 10 Mníšek pod Brdy
7. Jana Seidlová, Koněvova 2415, 130 00 Praha 3

Dotčené orgány:

8. SÚ Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy (datovou schránkou)
9. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, 120 00 Praha 2 (datovou schránkou)
10. HZS Středočeského kraje, krajské ředitelství, pracoviště Řevnice (datovou schránkou)
11. OŽP – spisy/La

Kontrolováno a schváleno vedoucí odboru JUDr. Markétou Fialovou:
(podpis je pouze na originálu písemnosti založeném ve spisu)

