

Vyrovnávací pláň tl. 150 mm (šterkopísek max 4/8 mm)

Geotextílie 300mg/m2

Boční panel

Geotextílie 300mg/m2

Ruční zásyp

Nástavné dílce DN600

Podbetonávka C16/20


238,90

LITINOVÝ POKLOP  
DN 400 – B125

Integrovaná šachta

237,00

Geotextílie 300mg/m2

Zodpovědný projektant:		Kontroloval:		Vyracoval:		<div><b>ŠETELÍK</b> <b>OLIVA s.r.o.</b> <small>provozovatel inženýrské služby a zprávy</small></div> <div>Ing. Jan Šetelík e-mail: <a href="mailto:setelik@setelikoliva.cz">setelik@setelikoliva.cz</a> tel.: +420 603 553 028 Ing. Robert Oliva e-mail: <a href="mailto:oliva@setelikoliva.cz">oliva@setelikoliva.cz</a> tel.: +420 731 516 886 Heleny Malíkové 11, 169 00 Praha 6, Česká republika tel.: +420 233 081 987, fax: +420 233 081 986</div>	
Ing. Jan Šetelík		Ing. Jan Šetelík		Tomaš Pešek			
Investor:		Město Černošice		Formát:		A2	
Riegrova 1209, 252 28 Černošice		Datum:		Datum:		08/2018	
Akce:		Měřítko:		Měřítko:		1 : 50	
VSAKOVÁNÍ A RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD, UL. ŠKOLNÍ, ČERNOŠICE		Stupeň:		Stupeň:		DUR	
ul. Školní x Kladenská, Černošice, k.ú.: Černošice		Č. výkresu:		Č. výkresu:		Č. paré:	
Část:		RETENČNĚ - VSAKOVACÍ OBJEKT		D.2			