



LEGENDA:

- nové kabelové vedení VO
- stávající vedení VO
- vedení SEK
- vedení plyn RWE
- vedení ČEZ VN/NN
- ⊗ stožár VO stávající
- ⊗ stožár ocel. K6-133/89/60 Z a svítidlo LED 23W
- ⊞ ZM - zapínací místo VO
- ⚡ kabelová spojka


Nové vedení VO bude připojeno spojkou na stávající vedení VO v ulici Husova.

Bude dodržena ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Napěťová soustava: 3+PEN stř. 50Hz, 400V, TN-C

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 automatickým odpojením od zdroje v sítích TN

Prostředí dle ČSN 332000-5-51 ed.3: AB8, AD4, AE3, AF2, AN3, AQ3, BC2

 ELEKTRO - MAJER 252 31 Všenory, K Montaně 42 IČO: 12372285 Tel.: 602 460 099	Projektant:	Jiří Majer
	Datum:	6/2021
	Stupeň:	DPS
	Měřítko:	1:500
Název stavby:	Číslo přílohy:	C.1
Černošice, Alešova - veřejné osvětlení v úseku Husova - Havlíčkova	Číslo zakázky:	P1917
	Číslo paré:	
Investor:	Město Černošice	