

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M2
1.01	ZÁDVEŘÍ	7,4
1.02	CHODBA	79,3
1.03	SPRÁVCE	19
1.04	WC INVALIDA	3,2
1.05	WC	1,4
1.06	SPRCHA	1,4
1.07	KABINET	25,4
1.08	CHODBA	199,6
1.09	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,9
1.10	SCHODIŠTĚ	6,5
1.11	WC ŽENY	13,6
1.12	WC MUŽI	8,7
1.13	ŠATNA	18,6
1.14	SPRCHY	8,9
1.15	SPRCHY	8,9
1.16	ŠATNA	19
1.17	ŠATNA	19,1
1.18	SPRCHY	8,8
1.19	SPRCHY	8,7
1.20	ŠATNA	20,3
1.21	ÚKLID	1,6
1.22	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,9

Tlačítkový ovladač 230V/10A, se signální doutnavkou
Tlačítkový ovladač 230V/10A, se signální doutnavkou + relé SMR-T
Vypínač 1 pólový 230V/10A
Vypínač 2 pólový 230V/10A
Vypínač 3 pólový 230V/10A
Vypínač střídavý 230V/10A
Vypínač dvojitý střídavý 230V/10A
Vypínač křížový 230V/10A
Tlačítkový ovladač 230V/10A, s orientační doutnavkou
IP44 Tlačítkový ovladač 230V/10A, s orient. doutnavkou, IP44, pod omítku
Vypínač střídavý 230V/10A, IP44 pod omítku
Vypínač 1 pólový 230V/10A, IP44 pod omítku
Vypínače a ovladače na chodbách budou s orientační doutnavkou
Snímač spínače automatického ABB 6800-0-1898
Přístroj relé universálního ABB 6401-0-0049
IC-2 HODINY JEDNOTNÉHO ČASU - VENKOVNÍ, dvoustranné

R1 Hlavní rozvaděč nové přístavby
R2,R3 Rozvaděč MaR strojovny VZT(DODÁVKA MaR)
R4 Rozvaděč ŽALUZIE 16A,400V, 350/350/200 (DODÁVKA ŽALUZIE)
R5 Rozvaděč bufetu 25A,400V, 350/350/100 (REZERVA)
R6 Rozvaděč ovl.osvětlení 16A,230V, 350/350/200 (DODÁVKA EI)
Trojfázový vývod 400V
Jednofázový vývod 230V
Jednofázová zásuvka 230V/16A
Jednofázová dvojzásuvka 230V/16A
Třífázová zásuvka 400V/32A
Stoupající a klesající vedení
Hlavní kabelová trasa
BH016 ČIDLO SOUMRAK. SPÍNAČE Z7-LMS/SENZOR
Dvojtlačítkový ovladač 230V/10A, (spín./zel - rozp./bílá)
ET OSOUŠEČ VLASŮ 800W, 230V
EH OSOUŠEČ RUKOU 800W, 230V

Napěťová soustava:
TN-C (3+PEN, 400V, 50Hz)
TN-S (3+PE+N, 400V, 50Hz)
TN-S (1+PE+N, 230V, 50Hz)

Ochrana před nebezpečným dotykem
- samočinným odpojením od zdroje
- pospojením a proudovým chráničem

Ochrana před nebezpečným dotykem
- samočinným odpojením od zdroje
- pospojením a proudovým chráničem

Ochrana proti nadproudům dle ČSN 332000-4-43
- selektivním dimenzováním jistících prvků

Legenda osvětlení

1 - Zářivkové svítidlo 230V, 4x80W, T5, EP, IP20, určené pro sportovní haly.
Plášť svítidla se zkosenými hranami a z ocelového plechu 0,5mm, Barevné provedení standardní odstín bílá RAL 9003
Optická část svítidla je tvořena ocelovou optickou mřížkou typ
2 - Svítidlo vestavné kruhové , Downlight, TC-DEL 2x26W G24q-3, 230V, IP44, Typ optiky - napr̆ašovaný plastový reflektor, rozměr Ø230mm x 105mm+bat.zdroj
3 - Svítidlo vestavné kruhové , Downlight, TC-DEL 2x26W G24q-3, 230V, IP44, Typ optiky - napr̆ašovaný plastový reflektor, rozměr Ø230mm x 105mm
4 - Zářivkové svítidlo přisazené TC-F 2x24W 2G10, 230V, EP, Typ optiky opálový difusor, materiál hliník, rozměr 340mm x 340mm x 55mm
5 - Svítidlo zářivkové přisazené, T16 2x35W G5, 230V, Typ optiky leštěná parabolická hliníková mřížka, materiál hliník, rozměr 1500mm x 180mm x 46mm
6 - Nástěnné kulaté svítidlo E27 60-100W, 230V, IP20
7 - Nástěnné kulaté svítidlo E27 60-100W, 230V, IP44
8 - Průmyslové zářivkové svítidlo 230V/2x36W, IP65
S1 - Svítidlo stropní, přisazené, 2x GU10 5,5W LED, Materiál: AL/sklo, Barva: AL Elox
S2 - LED pásek IP54 LED 2,4W/1m/30 3000K, LED zdroj 115lm, Předřadník: elektronika, Počet sv.zdrojů 30/1m, Materiál: zalitý led pásek, Barva: transparent
S3 - Venkovní LED svítidlo, uchycení na výložník prům 32-60mm, 12 LED, WRN, 1950 lm, 19 W, NW, hranaté, těleso: Al slitina, optika: PMMA,
světelný zdroj: CREE LED, IP66 + výložník
NO - nouzová svítidla LED, 230V s vlastním akumulátorem 3hod.

POZNÁMKA:

INVESTOR: Město Černošice
Riegrova 1209
252 28 Černošice

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Grido, architektura a design, s.r.o.
Vlkova 17
130 00 Praha 3

PROJEKTANT ČÁSTI: CEDE Studio, s.r.o,
Senovážná 996/6, 110 00 PRAHA 1
www.cede-studio.cz, TEL: +420 222 241 222

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Martin Pekárek
VYPRACOVAL: Martin POČTA

NÁZEV PROJEKTU: SPORTOVNÍ HALA U ZŠ, ČERNOŠICE – MOKROPSY

ČÁST DOKUMENTACE: ELEKTRO-SILNOPROUD,SLABOPROUD
DÍL DOKUMENTACE: D.1.4.f,g

STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO ZMĚNU STAVEBNÍHO POVOLENÍ
PARÉ ČÍSLO:

ČÍSLO ZAKÁZKY: 2014-02
DATUM: 24.3.2014
MĚŘÍTKO: 1:100

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP
Č.VÝKRESU: 2.2
REVIZE:

OBSAH TOHOTO VÝKRESU JE AUTORSKÝM VLASTNICTVÍM FIRMY GRIDO, ARCHITEKTURA A DESIGN, S.R.O. A SMÍ BÝT POUŽIT NEBO DÁLE REPRODUKOVÁN JEDINĚ SE SOUHLASEM AUTORA